*Regione Abruzzo*

**AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI**

**Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI**

**DELIBERAZIONE DEL**

# DIRETTORE GENERALE

**Nr.** 635 **DEL** 21 MAG. 2015

**DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

***OGGETTO: Recepimento della nuova regola tecnica di prevenzione incendi delle strutture sanitarie pubbliche DM 19/03/2015 - Provvedimenti.***

## *IL DIRETTORE GENERALE*

Dr. Francesco Nicola Zavattaro, nominato con Delibera di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 24 del 18 Gennaio 2013, ai sensi del vigente D.Lgs 502 del 30 Dicembre 1992, s.mi., di propria iniziativa e di concerto con il Direttore Sanitario Aziendale per quanto di propria competenza, assume il seguente atto avente ad oggetto:

**VISTA** l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto del Direttore Responsabile dell'***Unità Opertiva Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni,*** datata 21.05.15

**DATO ATTO** dell'attestazione di regolarità e legittimità dell'atto da parte del Dirigente Responsabile della predetta Unità Operativa, come acquisita in calce alla proposta medesima;

**ACQUISITI** i pareri ed attestati in calce dal Direttore Amministrativo Aziendale e dal Direttore Sanitario Aziendale per quanto di rispettiva competenza

## D E L I B E R A:

di fare integralmente propria la menzionata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, e di disporre in conformità della stessa.

Parere favorevole_____ Il Direttore Amministrativo Aziendale
*(vacante)*

Parere favorevole_____ Il Direttore Sanitario Aziendale
*(Dr. Pasquale FLACCO)*

**IL DIRETTORE GENERALE**
*( Dr. Francesco Nicola ZAVATTARO)*

# *Proposta di Deliberazione per il Direttore Generale*

## *OGGETTO: Recepimento della nuova regola tecnica di prevenzione incendi delle strutture sanitarie pubbliche DM 19/03/2015 - Provvedimenti.*

Il Direttore Responsabile dell'***Unità Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni,*** previa istruttoria e attestazione di legittimità e regolarità tecnica del provvedimento,

**PREMESSO**:

- ✓ **CHE** il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106- Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* dispone gli obblighi in materia di prevenzione incendi evacuazione lavoratori e pronto soccorso;

- ✓ **CHE** il D.M. 10 marzo 1998 *"Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"* stabilisce , i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e protezione antincendio da adottare al fine di ridurre i pericoli di insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso di verifichi;

- ✓ **CHE** il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 settembre 2002 che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi riguardante la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie è stato integrato dal DM 19/03/2015 *"Regola tecnica antincendi strutture sanitarie pubbliche e private; aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002 "*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 70 del 25 marzo 2015, che modifica e aggiorna le vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private sulla base dei criteri e principi direttivi contenuti nell'art. 6, comma 2 del Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito con modificazioni con la legge 8 novembre 2012 n. 189

- ✓ **CHE** l'Azienda Sanitaria Locale Lanciano-Vasto-Chieti ha elaborato il documento della valutazione dei rischi in adempimento agli obblighi derivanti dal D.to Lgs. n. 81/2008 in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro predisposto dal Servizio di Prevenzione e Protezione;

- ✓ **Che** con verbale di riunione tenutosi presso il Servizio Investimenti Strutturali e Tecnologici della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, in data 10 maggio 2012, sono stati trasmessi i dati relativi al fabbisogno strutturale in materia di adeguamento antincendio;

✓ **Che** tali interventi sono stati tutti inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche relativo al triennio 2014-2016, regolarmente approvato con deliberazione del D.G. n. 497 del 15/04/2014, da cui emerge che l'importo complessivo per l'adeguamento antincendio ammonta a circa €. 35.370.000,00;

**RICHIAMATA:**

✓ **La** Deliberazione del Direttore Generale n. 1063 dell' 11 agosto 2014 *"Approvazione regolamento della Sezione operativa Antincendio – DLgs 81/08 e DM 18/09/2002 – Provvedimenti"* con cui veniva approvato il Regolamento aziendale della Sezione Operativa Antincendio e veniva istituita l'Unità Speciale della Sezione Operativa Antincendio

**PRESO ATTO:**

✓ **Dell'**Allegato indicato sotto la lettera "A" viene riassunta la situazione attuale delle strutture componenti il Patrimonio Aziendale e ricadenti nell'Allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 in merito all'iter per l'adeguamento definitivo ai requisiti antincendio;

**DATO ATTO**

✓ **CHE** con deliberazioni n. 1460 del 30/11/2011, n. 664 del 15/05/2013, n. 1470 del 10/10/2013 e n. 236 del 28/02/2014, l'Azienda Sanitaria Locale Lanciano-Vasto-Chieti, in conformità alle misure di contenimento della spesa sanitaria contenute nel Piano di Rientro 2007-2009, nel Piano Operativo 2010-2011-2012 ed in attuazione alle disposizioni di cui ai Decreti Commissariali n. 05/2011 e n. 15/2011 nonché del Patto per la Salute 2010-2012 e del D.C.A. n. 49/2012 ha provveduto ad adottare ed aggiornare il proprio modello organizzativo definito dall'Atto Aziendale;

**VISTO**

- **il** Regolamento aziendale concernente l'organizzazione, le funzioni e le competenze dei servizi amministrativi, professionali tecnici e di staff di cui alla deliberazione n. 1401del 10/11/2011
- **il** Regolamento aziendale per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro adottato ai sensi del DLgs 9 aprile 2008 e ss.mm.ii. di cui alla deliberazione n.1174 del 12 settembre 2014 con le conseguenti Deleghe di funzioni ai sensi del combinato di cui agli artt. 16 e 299 del DLgs 81/08 e ss.mm.ii.

**RITENUTO DI:**

- **Ottemperare** a quanto disposto dal DM 19/03/2015 *"Regola tecnica antincendi strutture sanitarie pubbliche e private; aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002 "*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 70 del 25 marzo 2015 al fine di incrementare il livello di sicurezza in tutte le strutture ospedaliere, le misure preventive, nonché le precauzioni di esercizio da adottare al fine di ridurre la probabilità di insorgenza di incendio, garantire l'esodo delle persone, facilitare le rapida rilevazione ed estinzione di un eventuale incendio, fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio;

A. in particolare, per i **Presidi Ospedalieri di Chieti, Lanciano, Vasto, Ortona, Guardiagrele, Atessa, Casoli e Gissi**:

➢ ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera a) del citato Disposto individua il Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA), nella figua del Direttore della U.O.C. *"Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni"* ing. Filippo Manci, in quanto in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011.

➢ Tale figura, a firma del Direttore Generale, deve:

✓ entro il **25/04/2016,** ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del su citato Disposto è necessario richiedere al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, la Valutazione del Progetto di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 delle strutture inserite nell'Allegato indicato sotto la lettera "A";

- ✓ entro il **25/04/2016,** ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del su citato Disposto è necessario individuare il Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA), tra le figure tecniche presenti all'interno dell'Azienda, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011;
- ✓ entro il **25/04/2016,** ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del su citato Disposto è necessario prevedere un numero congruo di addetti antincendio valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III del DM 19/03/2015;
- ✓ entro il **25/04/2016,** ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del su citato Disposto è necessario presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 17.1, comma 2, esclusa lettera e) ; punto 17.2.4; punto 17.3.1, comma 2; punto 17.4.1, comma 1; punto 17.5, commi 1 e 7; punto 18.2; punto 19.1, punto 19.2; punto 20; punto 21 e punto 22;
- ✓ entro il **25/04/2016,** ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del su citato Disposto è necessario presentare assieme alla SCIA di cui al punto precedente la predisposizione e l'adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III del DM 19/03/2015, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione. Tale redazione è a cura del RTSA;

- ✓ entro il **25/04/2018,** ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del su citato Disposto è necessario presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 13.3; punto 14; punto 15.2, comma 1, lettere f) , g) , h) ; punto 15.4; punto 17.1, comma 1, comma 2, lettera e) ; punto 17.2.1; punto 17.2.2; punto 17.2.3; punto 17.2.5; punto 17.3.1, comma 1; punto 17.3.2; punto 18.5.
- ✓ entro il **25/04/2018,** ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del su citato Disposto è necessario presentare la SCIA di cui al punto precedente che attesti, inoltre, la predisposizione e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui alla lettera b) finalizzato all'adeguamento antincendio, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione;
- ✓ entro il **25/04/2018,** ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del su citato Disposto è necessario prevedere un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III del DM 19/03/2015, riconsiderato alla luce delle ulteriori misure di prevenzione incendi adottate in questa fase;

- ✓ entro il **25/04/2021,** ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del su citato Disposto è necessario presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 15.5.1, commi 1, 3, 7; punto 15.5.2; punto 15.6; punto 17.4, escluso il comma 1 del punto 17.4.1; punto 17.5 esclusi i commi 1 e 7, punto 18.1; punto 18.3; punto 18.4; punto 19.3;
- ✓ entro il **25/04/2021,** ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del su citato Disposto è necessario presentare la SCIA di cui al punto precedente che attesti, inoltre, la predisposizione e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui alla lettera b) finalizzato all'adeguamento antincendio, che deve prevedere l'attuazione dei

divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione;

- ✓ entro il **25/04/2021,** ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del su citato Disposto è necessario prevedere un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III del DM 19/03/2015, riconsiderato alla luce delle ulteriori misure di prevenzione incendi adottate in questa fase;

- ✓ entro il **25/04/2024,** ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del su citato Disposto è necessario presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti da tutti i punti del titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 così modificato dall'Allegato I del DM 19/03/2015.

B. Per i **Distretti Sanitari di Base di Torricella Peligna, Lama dei Peligni, San Salvo, Castelfrentano, ex Pediatrico di Chieti, Distretto di salute Mentale di Chieti, Orsogna, Miglianico, Tollo, Francavilla via Alento, Francavilla Via Spaccapietra**:

- ✓ entro il **25/09/2015,** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del su citato Disposto è necessario presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 delle strutture inserite nell'Allegato indicato sotto la lettera "B"; per i seguenti punti: punto 26.1.3; punto 26.2, comma 2; punto 26.4, commi 1 e 7; punto 27; punto 29; punto 30; punto 31;

- ✓ entro il **25/04/2018,** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) del su citato Disposto è necessario presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 23.1; punto 24.2, comma 1 lettere f), g), h); punto 24.3; punto 26.1.1; punto 26.1.2; punto 26.1.4; punto 26.2.1, comma 1; punto 26.2.2, punto 26.3; punto 26.4 esclusi i commi 1 e 7; punto 28;

- ✓ entro il **25/04/2021,** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c) è necessario presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), attestanti i restanti punti del titolo IV, Capo II, del decreto del Ministo dell'interno 18 settembre 2002 modificato dall'Allegato II del DM 19/03/2015;

C. Per i **Distretti Sanitari di Base ex SS. Annunziata di Chieti, Ortona, Villa S. Maria, Castiglione Messer Marino, Vasto**:

- ✓ entro il **25/04/2016,** ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. a) del su citato Disposto è necessario richiedere al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, la Valutazione del Progetto di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 delle strutture inserite nell'Allegato indicato sotto la lettera "A";
- ✓ entro il **25/04/2016,** ai sensi dell'art. 3 comma 4 lett. b) del su citato Disposto è necessario presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 36.1, commi 1 e 2, lettera a), b), c), d); punto 36.2.4; punto 36.3.1, comma 2; punto 36.5, commi 1 e 7; punto 37.2; punto 38.1; punto 38.2, punto 39; punto 40; la predisposizione e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dall'allegato III del decreto 19 marzo 2015;

- ✓ entro il **25/04/2016,** per la predisposizione del medesimo sistema di gestione della sicurezza e per la relativa attuazione deve essere individuato dal titolare dell'attività il Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA), tra le figure tecniche presenti all'interno dell'Azienda, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, al corso base di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011

- ✓ entro il **25/04/2018,** ai sensi dell'art. 3 comma 4 lett. c) del su citato Disposto è necessario presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 32.1; punto 33; punto 34.2, comma 1, lettere f), g), h); punto 34.4; punto 36.1, comma 2, lettera e); punto 36.2.1; punto 36.2.2; punto 36.2.3, punto 36.2.5; punto 36.3.1, comma 1; punto 36.6.2; punto 36.4; punto 36.5 esclusi commi 1 e 7; punto 37.1; punto 37.5; punto 38.3; la predisposizione e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dall'allegato III del decreto 19 marzo 2015;

- ✓ entro il **25/04/2021,** ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. d) è necessario presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), attestante il rispetto dei rimanenti punti del titolo IV, Capo III, del decreto del Ministo dell'interno 18 settembre 2002 modificato dall'Allegato II del DM 19/03/2015;

**CONSIDERATO**

- **Che** è necessario reperire le risorse economiche-finanziarie di cui all' art. 20 della Legge 67/88, finalizzate alla realizzazione dei disposti di cui al DM 19 Marzo 2015, come meglio specificato nell'Allegato individuato sotto la lettera "C";

## SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

*Per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo:*

1. **Di ottemperare** a quanto disposto dal DM 19/03/2015 *"Regola tecnica antincendi strutture sanitarie pubbliche e private; aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002 "*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 70 del 25 marzo 2015 al fine di incrementare il livello di sicurezza in tutte le strutture ospedaliere, le misure preventive, nonché le precauzioni di esercizio da adottare al fine di ridurre la probabilità di insorgenza di incendio, garantire l'esodo delle persone, facilitare le rapida rilevazione ed estinzione di un eventuale incendio, fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio.

   A. In particolare per i **Presidi Ospedalieri di Chieti, Lanciano, Vasto, Ortona, Guardiagrele, Atessa, Casoli e Gissi**:

- ✓ entro il **25/04/2016,** ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del su citato Disposto è necessario richiedere al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, la Valutazione del Progetto di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 delle strutture inserite nell'Allegato indicato sotto la lettera "A";
- ✓ entro il **25/04/2016,** ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del su citato Disposto è necessario individuare il Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA), tra le figure tecniche presenti all'interno dell'Azienda, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro

dell'interno 5 agosto 2011, nella figua del Direttore della U.O.C. *"Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni"* ing. Filippo Manci;

- ✓ entro il **25/04/2016,** ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del su citato Disposto è necessario prevedere un numero congruo di addetti antincendio valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III del DM 19/03/2015;
- ✓ entro il **25/04/2016,** ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del su citato Disposto è necessario presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 17.1, comma 2, esclusa lettera e) ; punto 17.2.4; punto 17.3.1, comma 2; punto 17.4.1, comma 1; punto 17.5, commi 1 e 7; punto 18.2; punto 19.1, punto 19.2; punto 20; punto 21 e punto 22;
- ✓ entro il **25/04/2016,** ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del su citato Disposto è necessario presentare assieme alla SCIA di cui al punto precedente la predisposizione e l'adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III del DM 19/03/2015, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione. Tale redazione è a cura del RTSA;

- ✓ entro il **25/04/2018,** ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del su citato Disposto è necessario presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 13.3; punto 14; punto 15.2, comma 1, lettere f) , g) , h) ; punto 15.4; punto 17.1, comma 1, comma 2, lettera e) ; punto 17.2.1; punto 17.2.2; punto 17.2.3; punto 17.2.5; punto 17.3.1, comma 1; punto 17.3.2; punto 18.5.
- ✓ entro il **25/04/2018,** ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del su citato Disposto è necessario presentare la SCIA di cui al punto precedente che attesti, inoltre, la predisposizione e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui alla lettera b) finalizzato all'adeguamento antincendio, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione;
- ✓ entro il **25/04/2018,** ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del su citato Disposto è necessario prevedere un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III del DM 19/03/2015, riconsiderato alla luce delle ulteriori misure di prevenzione incendi adottate in questa fase;

- ✓ entro il **25/04/2021,** ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del su citato Disposto è necessario presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 15.5.1, commi 1, 3, 7; punto 15.5.2; punto 15.6; punto 17.4, escluso il comma 1 del punto 17.4.1; punto 17.5 esclusi i commi 1 e 7, punto 18.1; punto 18.3; punto 18.4; punto 19.3;
- ✓ entro il **25/04/2021,** ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del su citato Disposto è necessario presentare la SCIA di cui al punto precedente che attesti, inoltre, la predisposizione e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui alla lettera b) finalizzato all'adeguamento antincendio, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione;
- ✓ entro il **25/04/2021,** ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del su citato Disposto è necessario prevedere un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto

dall'Allegato III del DM 19/03/2015, riconsiderato alla luce delle ulteriori misure di prevenzione incendi adottate in questa fase;

- ✓ entro il **25/04/2024,** ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del su citato Disposto è necessario presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti da tutti i punti del titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 così modificato dall'Allegato I del DM 19/03/2015.

B. Per i **Distretti Sanitari di Base di Torricella Peligna, Lama dei Peligni, San Salvo, Castelfrentano, ex Pediatrico di Chieti, Distretto di salute Mentale di Chieti, Orsogna, Miglianico, Tollo, Francavilla via Alento, Francavilla Via Spaccapietra**:

- ✓ entro il **25/09/2015,** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del su citato Disposto è necessario presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 delle strutture inserite nell'Allegato indicato sotto la lettera "B"; per i seguenti punti: punto 26.1.3; punto 26.2, comma 2; punto 26.4, commi 1 e 7; punto 27; punto 29; punto 30; punto 31;

- ✓ entro il **25/04/2018,** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) del su citato Disposto è necessario presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 23.1; punto 24.2, comma 1 lettere f), g), h); punto 24.3; punto 26.1.1; punto 26.1.2; punto 26.1.4; punto 26.2.1, comma 1; punto 26.2.2, punto 26.3; punto 26.4 esclusi i commi 1 e 7; punto 28;

- ✓ entro il **25/04/2021,** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c) è necessario presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), attestanti i restanti punti del titolo IV, Capo II, del decreto del Ministo dell'interno 18 settembre 2002 modificato dall'Allegato II del DM 19/03/2015;

C. Per i **Distretti Sanitari di Base ex SS. Annunziata di Chieti, Ortona, Villa S. Maria, Castiglione Messer Marino, Vasto**:

- ✓ entro il **25/04/2016,** ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. a) del su citato Disposto è necessario richiedere al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, la Valutazione del Progetto di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 delle strutture inserite nell'Allegato indicato sotto la lettera "A";
- ✓ entro il **25/04/2016,** ai sensi dell'art. 3 comma 4 lett. b) del su citato Disposto è necessario presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 36.1, commi 1 e 2, lettera a), b), c), d); punto 36.2.4; punto 36.3.1, comma 2; punto 36.5, commi 1 e 7; punto 37.2; punto 38.1; punto 38.2, punto 39; punto 40; la predisposizione e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dall'allegato III del decreto 19 marzo 2015;
- ✓ entro il **25/04/2016,** per la predisposizione del medesimo sistema di gestione della sicurezza e per la relativa attuazione deve essere individuato dal titolare dell'attività il Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA), tra le figure tecniche presenti all'interno dell'Azienda, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, al corso base di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, nella figua del Direttore della U.O.C. *"Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni"* ing. Filippo Manci;

- ✓ entro il **25/04/2018,** ai sensi dell'art. 3 comma 4 lett. c) del su citato Disposto è necessario presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 32.1; punto 33; punto 34.2, comma 1, lettere f), g), h); punto 34.4; punto 36.1, comma 2, lettera e); punto 36.2.1; punto 36.2.2; punto 36.2.3, punto 36.2.5; punto 36.3.1, comma 1; punto 36.6.2; punto 36.4; punto 36.5 esclusi commi 1 e 7; punto 37.1; punto 37.5; punto 38.3; la predisposizione e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dall'allegato III del decreto 19 marzo 2015;

- ✓ entro il **25/04/2021,** ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. d) è necessario presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), attestante il rispetto dei rimanenti punti del titolo IV, Capo III, del decreto del Ministo dell'interno 18 settembre 2002 modificato dall'Allegato II del DM 19/03/2015;

2. **Di** reperire le risorse economiche-finanziarie di cui all' art. 20 della Legge 67/88, finalizzate alla realizzazione dei disposti di cui al DM 19 Marzo 2015, come meglio specificato nell'Allegato individuato sotto la lettera "C";

3. **Di** rimandare a successivo provvedimento la nomina del personale per l'attuazione del suddetto regolamento antincendio e le modalità di implementazione della formazione specifica antincendio, adempiendo, così, anche all'obbligo previsto dall'articolo 18 del D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81;

4. **Di** rimandare a successivo provvedimento gli adeguamenti ai fini antincendio delle elisuperfici a servizio dei P.O. di Chieti e Lanciano;

5. **Di** rimandare a successivo provvedimento l'adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi delle strutture ASL ricadenti nell'allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011 n.151;

6. **Di** trasmettere copia della presente delibera altresì alla U.O.C. Affari generali e Legali affinché provveda alla sua pubblicazione nell'albo pretorio on-line di questa ASL, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69, con le modalità di recepimento, disposizioni attuative e di gestione dell'albo pretorio informatico aziendale, giusta deliberazione nr. 396 del 21/04/2011, disponendo altresì la pubblicazione del presente provvedimento nella *"Sezione Amministrativa"* di questa Azienda in attuazione al D.lgs 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii.;

7. **Di** rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

*La presente determinazione consta di n.* ***11*** *(undici) pagine e di n.* ***3*** *(tre) allegati.*

| L'Istruttore | Il Responsabile del Procedimento | Il Direttore/Responsabile dell'U.O.C. I.P.M. che attesta la legittimità e la regolarità del presente Atto |
|---|---|---|
| *(Ing. Francesco CAU)* | *(Ing. Filippo MANCI)* | *(Ing. Filippo MANCI)* |
| Data 21/05/2015 | Data 21/05/15 | Data 21/05/15 |
| Firma | Firma | Firma |

**Visto:**
**Il Direttore del Dipartimento**

**Data __/__/____**

**Firma**

_____

**CONTROLLO DI BUDGET**

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto trova sufficiente capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. n..... del bilancio anno 20____

Il Direttore/Responsabile U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni
(Ing. Filippo MANCI)

**RISCONTRO CONTABILE**

Si attesta l'esecuzione del riscontro di regolarità contabile e di verifica e/o effettuazione delle scritture contabili anche ai fini della liquidazione e del pagamento.

Reg. n. _____ del _____ €. _____

Reg. n. _____ del _____ €. _____

Reg. n. _____ del _____ €. _____

Reg. n. _____ del _____ €. _____

Reg. n. _____ del _____ €. _____

Reg. n. _____ del _____ €. _____

**Il Direttore e/o Responsabile U.O.**

_____

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 27 MAG. 2015 con prot. n. 26229

all'Albo della ASL per rimanere ivi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

o La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal decimo giorno successivo alla pubblicazione.

X La suestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile".

Il Funzionario preposto

_____

A

| N. | STRUTTURA | Attività principale di cui all'Allegato I del DPR 151/2011 | COMUNE | Progettazione adeguamenti antincendio | | Valutazione del Progetto di Prevenzione Incendi | | | Lavori di adeguamento antincendio | | Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | In corso | Ultimata | Pratica | Prot. | Data | In corso | Ultimati | Pratica | Prot. | Data |
| 1 | OSPEDALE CLINICIZZATO SS. ANNUNZIATA | 68.5.C | CHIETI | | | | | | | | | | |
| 2 | OSPEDALE SS. IMMACOLATA | 68.5.C | GUARDIAGRELE | | | | | | | | 15112 | - | 10/02/2018 |
| 3 | OSPEDALE "G. Bernabeo" | 68.5.C | ORTONA | | | 7463 | 79 | 07/01/2014 | | | | | |
| 4 | OSPEDALE "f. Renzetti" - LANCIANO | 68.5.C | LANCIANO | | | 6244 | 8110<br>8759 | 06/09/2010<br>18/02/2015 | consegna lavori 13.04.2015 | | | | |
| 5 | OSPEDALE "S. Pio da Pietrelcina" – VASTO | 68.5.C | VASTO | | | 4668 | 10469 | 12/12/2007 | | | | | |
| 6 | OSPEDALE "S. Camillo de Lellis" – ATESSA | 68.5.C | ATESSA | | | 19046 | 9844 | 07/07/2008 | | | | | |
| 8 | P.T.A. CASOLI | 68.3.B | CASOLI | | | 4351 | 10796 | 21/12/2006 | | | | | |
| 9 | P.T.A. GISSI | 68.3.B | GISSI | | | | | | | | | | |
| 10 | EX SS. ANNUNZIATA | 68.4.B | CHIETI | | | | | | | | 5898 | 957 | 25/01/2013 |
| 11 | D.S.B. DI VILLA SANTA MARIA | 68.4.B | VILLA S. MARIA | | | | | | | | | | |
| 12 | D.S.B. DI CASTIGLIONE M.MARINO | 68.4.B | CASTIGLIONE MESSER MARINO | | | 18271 | | | | | | | |
| 13 | DISTRETTO SANITARIO DI BASE DI VASTO | 68.4.B | VASTO Via Michetti | | | | | | | | | | |
| 14 | DSB ORTONA | 68.4.B | ORTONA | | | | | | | | | | |

B

| N. | STRUTTURA | Attività principale di cui all'Allegato I del DPR 151/2011 | COMUNE | Progettazione adeguamenti antincendio | | Valutazione del Progetto di Prevenzione Incendi | | | Lavori di adeguamento antincendio | | Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | In corso | Ultimata | Pratica | Prot. | Data | In corso | Ultimati | Pratica | Prot. | Data |
| 1 | D.S.B. DI TORRICELLA PELIGNA | 68.1.A | TORRICELLA PELIGNA | | | 23321 | 11485 | 09/08/2007 | | | | | |
| 2 | D.S.B. DI LAMA DEI PELIGNI | 68.1.A | LAMA DEI PELIGNI | | | | | | | | | | |
| 3 | DISTRETTO SANITARIO DI BASE DI SAN SALVO - | 68.1.A | SAN SALVO | | | | | | | | | | |
| 4 | DSB CASTELFRENTANO | 68.1.A | CASTELFRENTANO | | | | | | | | | | |
| 5 | DSB EX PEDIATRICO | 68.1.A | CHIETI | | | | | | | | | | |
| 6 | DSM CHIETI | 68.1.A | CHIETI | | | | | | | | | | |
| 7 | DSB ORSOGNA | 68.1.A | ORSOGNA | | | | | | | | | | |
| 8 | DSB MIGLIANICO | 68.1.A | MIGLIANICO | | | | | | | | | | |
| 9 | DSB TOLLO | 68.1.A | TOLLO | | | | | | | | | | |
| 10 | DSB FRANCAVILLA | 68.1.A | FRANCAVILLA Via ALENTO | | | | | | | | | | |
| 11 | DSB FRANCAVILLA | 68.1.A | FRANCAVILLA Via SPACCAPIETRA | | | | | | | | | | |

C

| N. | STRUTTURA | Attività principale di cui all'Allegato I del DPR 151/2011 | COMUNE | Costo interventi programmati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSPEDALE CLINICIZZATO SS. ANNUNZIATA | 68.5.C | CHIETI | € 7.200.000,00 |
| 2 | OSPEDALE SS. IMMACOLATA | 68.5.C | GUARDIAGRELE | € 2.000.000,00 |
| 3 | OSPEDALE "G. Bernabeo" | 68.5.C | ORTONA | € 4.000.000,00 |
| 4 | OSPEDALE "f. Renzetti" - LANCIANO | 68.5.C | LANCIANO | € 200.000,00 |
| 5 | OSPEDALE "S. Pio da Pietrelcina" – VASTO | 68.5.C | VASTO | € 5.400.000,00 |
| 6 | OSPEDALE "S. Camillo de Lellis" – ATESSA | 68.5.C | ATESSA | € 3.500.000,00 |
| 8 | P.T.A. CASOLI | 68.3.B | CASOLI | € 1.200.000,00 |
| 9 | P.T.A. GISSI | 68.3.B | GISSI | € 3.000.000,00 |
| | | | | |
| 10 | EX SS. ANNUNZIATA | 68.4.B | CHIETI | € 500.000,00 |
| 11 | D.S.B. DI VILLA SANTA MARIA | 68.4.B | VILLA S. MARIA | € 800.000,00 |
| 12 | D.S.B. DI CASTIGLIONE M.MARINO | 68.4.B | CASTIGLIONE MESSER MARINO | € 400.000,00 |
| 13 | DISTRETTO SANITARIO DI BASE DI VASTO | 68.4.B | VASTO Via Michetti | € 450.000,00 |
| 14 | DSB ORTONA | 68.4.B | ORTONA | € 1.500.000,00 |
| | | | | |
| 1 | D.S.B. DI TORRICELLA PELIGNA | 68.1.A | TORRICELLA PELIGNA | € 250.000,00 |
| 2 | D.S.B. DI LAMA DEI PELIGNI | 68.1.A | LAMA DEI PELIGNI | € 250.000,00 |
| 3 | DISTRETTO SANITARIO DI BASE DI SAN SALVO - | 68.1.A | SAN SALVO | € 220.000,00 |
| 4 | DSB CASTELFRENTANO | 68.1.A | CASTELFRENTANO | € 600.000,00 |
| 5 | DSB EX PEDIATRICO | 68.1.A | CHIETI | € 1.000.000,00 |
| 6 | DSM CHIETI | 68.1.A | CHIETI | € 260.000,00 |
| 7 | DSB ORSOGNA | 68.1.A | ORSOGNA | € 200.000,00 |
| 8 | DSB MIGLIANICO | 68.1.A | MIGLIANICO | € 200.000,00 |
| 9 | DSB TOLLO | 68.1.A | TOLLO | € 250.000,00 |
| 10 | DSB FRANCAVILLA | 68.1.A | FRANCAVILLA Via ALENTO | € 280.000,00 |
| 11 | DSB FRANCAVILLA | 68.1.A | FRANCAVILLA Via SPACCAPIETRA | € 300.000,00 |
| | | | **Totale** | **€ 33.960.000,00** |