

**DELIBERAZIONE  
DEL  
DIRETTORE GENERALE**

N. 241 DEL 2 MAR. 2016

**DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

**OGGETTO:** Lavori di: "Interventi di Ristrutturazione, riqualificazione e potenziamento tecnologico dell'unità operativa di U.T.I.C. e Cardiologia nel Presidio Ospedaliero di Lanciano "F. Renzetti" - Approvazione Progettazione Definitiva - Provvedimenti. CUP n. H46J15000300002.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Pasquale Flacco, nominato con delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 1023 del 10 dicembre 2015 ai sensi del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto del Direttore Responsabile dell'**Unità Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzione** del giorno 01.03.16;

**DATO ATTO** dell'attestazione di regolarità e legittimità dell'atto da parte del Direttore della predetta Unità Operativa, come acquisita in calce alla proposta medesima;

**ACQUISITI** i pareri espressi ed attestati in calce di Direttore Amministrativo Aziendale e dal Direttore Sanitario Aziendale, per quanto di rispettiva competenza;

**DELIBERA**

di fare integralmente propria la menzionata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di disporre in conformità della stessa.

Parere favorevole \_\_\_\_\_ **Il Direttore Amministrativo Aziendale**  
(VACANTE)

Parere favorevole \_\_\_\_\_ **Il Direttore Sanitario Aziendale**  
(VACANTE)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Pasquale FLACCO)

## *Proposta di deliberazione*

*per il*

*Direttore Generale*

Il Direttore Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, previa istruttoria e attestazione di legittimità e regolarità tecnica del provvedimento,

**OGGETTO:** Lavori di: "Interventi di Ristrutturazione, riqualificazione e potenziamento tecnologico dell'unità operativa di U.T.I.C. e Cardiologia nel Presidio Ospedaliero di Lanciano "F. Renzetti" - Approvazione Progettazione Definitiva - Provvedimenti. CUP n. H46J15000300002.

### **PREMESSO:**

- **CHE** con Deliberazione del D.G. nr. 659 del 13/05/2013 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di: "Interventi di manutenzione, sistemazione, riparazione pavimenti e servizi igienici nell'Unità Operativa di Cardiologia e U.T.I.C. nel Presidio Ospedaliero di Lanciano "F. Renzetti" per l'importo complessivo di €. 140.000,00 di cui €. 99.667,20 per lavori a base di appalto ed €. 40.332,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione
- **CHE** con Deliberazione del D.G. nr. 1246 del 20/08/2013, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 del D.to Lgs. nr 163/2006, i lavori di: "Interventi di manutenzione, sistemazione, riparazione pavimenti e servizi igienici nell'Unità Operativa di Cardiologia e U.T.I.C. nel Presidio Ospedaliero di Lanciano "F. Renzetti" sono stati affidati all'impresa Luciani Costruzioni S.r.l. con sede legale in Casoli (Ch) alla Via Frentana, 173, per l'importo complessivo netto di €. 78.667,00 di cui €. 3.005,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, pari al ribasso offerto del 21,725%;

### **PRESO ATTO:**

- **Che** il Dirigente Medico Responsabile dell'U.O.C. di Cardiologia e U.T.I.C. ha richiesto anche l'adeguamento impiantistico e tecnologico di tutti i locali adibiti a degenza cardiologica e U.T.I.C. i cui lavori non erano previsti nel progetto iniziale di cui al provvedimento deliberativo nr. 659/2013 sopra richiamato;
- **Che** a seguito del sopralluogo effettuato in data 10 luglio 2015, l'U.O.C. ha predisposto uno studio di fattibilità in merito alle indicazioni ricevute, in virtù del sopralluogo effettuato nella struttura di che trattasi nonché alle indicazioni ricevute sia dalla Direzione Medica di Presidio e sia del Dirigente medico Responsabile dell'U.O. di cardiologia e U.T.I.C.;
- **Che** con disposizione dirigenziale nr. 10/2015 prot. nr. 35034U15 del 17/07/2015 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.to Lgs. n. 163/2006, il Geom. Vincenzo Stampone Assistente Tecnico un servizio presso l'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni;

### **CONSIDERATO:**

- **Che** il carico di lavoro attuale U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni non consente di affidare la progettazione ai dipendenti dell'ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti come da relativa

dichiarazione accertata dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni;

- **Che** in ragione di tale problematica operativa per poter pervenire alla definizione del progetto definitivo e successivamente a quello esecutivo, è necessario fare ricorso a qualificati soggetti esterni, in grado di rendere le prestazioni professionali qualificate per la progettazione;
- **Che** l'importo presuntivo del compenso per l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza, ammonta ad €. 81.823,03 comprensibile anche del compenso per le prestazioni complementari ed al netto degli oneri previdenziali connessi così come riportato nello schema di parcella;

#### **RILEVATO:**

- **Che** tali interventi vengono considerati necessari ed indispensabili, poiché con la realizzazione di tali opere avrà tutti i requisiti necessari e previsti dalla L.R. n. 32/2008;

#### **PRESO ATTO:**

- **Che** l'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzione, dopo aver espletato vari sopralluoghi e ricerche varie, ha predisposto il progetto preliminare relativo ai lavori di: "*Interventi di ristrutturazione, riqualificazione e potenziamento tecnologico dell'Unità Operativa di U.T.I.C. e Cardiologia nel Presidio Ospedaliero di Lanciano "F. Renzetti"*" a firma dell'ing. Filippo MANCI, Dirigente responsabile della sopra richiamata U.O.C. redatto in data 16 luglio 2015;
- **Che** con deliberazione del Direttore Generale nr. 127 del 22/07/2015 è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di: "*Interventi di ristrutturazione, riqualificazione e potenziamento tecnologico dell'Unità Operativa di U.T.I.C. e Cardiologia nel Presidio Ospedaliero di Lanciano "F. Renzetti"*" a firma dell'ing. Filippo MANCI, Dirigente responsabile della sopra richiamata U.O.C.;
- **Che** con Determinazione Dirigenziale nr. 379 del 02/11/2015, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 del D.to Lgs. nr. 163/2006, è stato affidato l'incarico di Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza per i lavori di "*Interventi di ristrutturazione, riqualificazione e potenziamento tecnologico dell'Unità Operativa di U.T.I.C. e Cardiologia nel Presidio Ospedaliero di Lanciano "F. Renzetti"*" allo studio di ingegneria Promedia S.r.l. di Teramo;
- **Che** in data 02/12/2015 è stato perfezionato l'incarico alla Società Promedia S.r.l. con Disciplinare Tecnico, per un importo complessivo netto di €. 65.458,42 oltre I.V.A. come per legge;
- **Che** con nota prot. nr. 1015 del 12/01/2016, la società incaricata ha trasmesso il progetto definitivo relativo ai lavori di: "*Interventi di ristrutturazione, riqualificazione e potenziamento tecnologico dell'Unità Operativa di U.T.I.C. e Cardiologia nel Presidio Ospedaliero di Lanciano "F. Renzetti"*", per l'importo complessivo di €. 1.500.000,00 di cui €. 1.131.743,15 per lavori a base di appalto ed €. 368.256,85 per somme a disposizione dell'Amministrazione, composto da 39 elaborati così come descritti ed indicati nell'allegato denominato "Elenco Elaborati" (allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A");

#### **RILEVATO:**

- **Che** il Dirigente Medico Responsabile dell'U.O. di Cardiologia e UTIC, ha espresso parere favorevole all'intervento di che trattasi in data 17/02/2016;
- **Che** il Dirigente Medico Responsabile del Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, ha espresso parere favorevole all'intervento di che trattasi in data 23/02/2016 con nota prot. nr. 1070/LV;

- **Che** il Dirigente Medico Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione, ha espresso parere favorevole all'intervento di che trattasi in data 12/02/2016 con nota prot. nr. 272/SPP;

**PRESO ATTO:**

- **Che** per quando attiene la pratica urbanistica la stessa trattandosi di Comunicazione di Inizio Attività sarà trasmessa prima dell'inizio dei lavori
- **VISTO** ed esaminati gli atti del Progetto Definitivo relativo ai lavori di: "*Interventi di ristrutturazione, riqualificazione e potenziamento tecnologico dell'Unità Operativa di U.T.I.C. e Cardiologia nel Presidio Ospedaliero di Lanciano "F. Renzetti"*", a firma della Società Promedia S.r.l. di Teramo, dell'importo complessivo di €. 1.500000,00 ed in particolar modo della relazione tecnica illustrativa ed il relativo quadro economico (allegato al presente provvedimento sotto la lettera "**B'**") così riepilogato:

QUADRO ECONOMICO		
<b>A</b>	Importo per le esecuzioni delle lavorazioni	
	Importo lavori a misura	€ 1.116.743,15
	Oneri della sicurezza non soggetti e ribasso	€ 15.000,00
	<b>SOMMANO</b>	€ 1.131.743,15
<b>B</b>	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
<b>1</b>	Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento	€ 98.000,00
<b>2</b>	CNPAIA	€ 3.920,00
<b>3</b>	Incentivazione art. 92 D.to L.vo n. 163/2006	€ 22.634,86
<b>4</b>	Oneri art. 240 D.to L.vo nr. 163/2006	€ 22.068,99
<b>5</b>	Imprevisti	€ 56.587,16
<b>6</b>	Onere e prove di laboratorio	€ 6.000,00
<b>7</b>	Spese per attività Tecnico Amm.ve	€ 5.263,51
<b>8</b>	Oneri per pubblicazioni, bandi e commissioni	€ 9.000,00
<b>9</b>	I.V.A. 10% su A+b5+b6	€ 121.039,93
<b>10</b>	I.V.A. 22% su b1+b2+b4+b7	€ 23.742,40
	<b>In uno le somme a disposizione dell'Amm.ne</b>	€ 368.256,85 € 368.256,85
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	€ 1.500.000,00

- **VISTA** la planimetria generale dell'area oggetto dell'intervento di che trattasi (Allegato al presente provvedimento sotto la lettera "**C'**")
- **VISTO** il verbale di verifica ed il rapporto tecnico di controllo del progetto definitivo di che trattasi, predisposto ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 207/2010 (allegato al presente provvedimento sotto la lettera "**D'**")
- **ACCERTATO** che il progetto definito di che trattasi rispecchia integralmente quando previsto nel progetto preliminare;

**RITENUTO:**

- **Il** medesimo progetto definitivo meritevole di approvazione, e conforme a quanto disposto dall'art. 93 comma 4 del D.to Lgs. n. 163/2006 e completo di tutti gli atti previsti dagli artt. 24-32 del D.P.R. nr. 207 del 05/10/2010 e richiesti nel disciplinare tecnico del 02/12/2015;
- **Di** prenotare la spesa del progetto pari ad €. 1.500.000,00 al sottoconto nr. 01.01.02.04.01.02 (ex n. 02.03.03) interventi di manutenzione straordinaria strutture territoriali Bilancio economico 2015;

- **Di** dare mandato all'Unità Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni di procedere all'attuazione di tutte le restanti incombenze per l'attuazione dell'intervento di che trattasi, compresa l'approvazione del Progetto Esecutivo e l'espletamento della gara di appalto per l'esecuzione dei lavori;
- **VISTO** l'art. 93 del D.to L.vo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
- **VISTO** il Regolamento di attuazione della Legge quadro sui LL.PP. approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

## SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

Per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo:




1. **Di** prendere atto della trasmissione della progettazione definitiva dei lavori di: "*Interventi di ristrutturazione, riqualificazione e potenziamento tecnologico dell'Unità Operativa di U.T.I.C. e Cardiologia nel Presidio Ospedaliero di Lanciano "F. Renzetti"*" per l'importo complessivo di €. 1.500.000,00 a firma della società Promedia S.r.l. regolarmente incaricata.

QUADRO ECONOMICO		
<b>A</b>	Importo per le esecuzioni delle lavorazioni	
	Importo lavori a misura	€ 1.116.743,15
	Oneri della sicurezza non soggetti e ribasso	€ 15.000,00
	<b>SOMMANO</b>	€ 1.131.743,15
<b>B</b>	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
<b>1</b>	Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento	€ 98.000,00
<b>2</b>	CNPAIA	€ 3.920,00
<b>3</b>	Incentivazione art. 92 D.to L.vo n. 163/2006	€ 22.634,86
<b>4</b>	Oneri art. 240 D.to L.vo nr. 163/2006	€ 22.068,99
<b>5</b>	Imprevisti	€ 56.587,16
<b>6</b>	Onere e prove di laboratorio	€ 6.000,00
<b>7</b>	Spese per attività Tecnico Amm.ve	€ 5.263,51
<b>8</b>	Oneri per pubblicazioni, bandi e commissioni	€ 9.000,00
<b>9</b>	I.V.A. 10% su A+b5+b6	€ 121.039,93
<b>10</b>	I.V.A. 22% su b1+b2+b4+b7	€ 23.742,40
	<b>In uno le somme a disposizione dell'Amm.ne</b>	€ 368.256,85 € 368.256,85
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	€ 1.500.000,00

2. **Di** approvare il rapporto tecnico di controllo e verbale di verifica del progetto definitivo di che trattasi, redatto ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 207/2010. (Allegato al presente provvedimento sotto la lettera "**D**").
3. **Di** dare mandato all'Unità Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni affinché si attivi per le successive fasi programmatiche relative alla realizzazione degli interventi, volte alla redazione di tutte le altre fasi della progettazione (Esecutiva) nel rispetto di quanto indicato dagli art. 28 e seguenti del D.P.R. nr. 207/2010, nonché per espletare le necessarie pratiche di gara per l'affidamento dei lavori.
4. **Di** dare atto che per l'esecuzione delle opere previste, da realizzarsi completamente su proprietà dell'Azienda Sanitaria Locale Lanciano-Vasto-Chieti, non è necessario procedere all'acquisizione e/o occupazione anche temporanea di are e quindi effettuare procedure espropriative regolate dal D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 e s.m.i.

5. **Di** dare atto che ai sensi dell'art. 10 del D.to L.vo n. 163/2006 ed art. 9 del D.P.R. nr. 207/2010 la figura di Responsabile Unico del Procedimento sarà svolta dall'Assistente Tecnico Geom. Vincenzo Stampone, già nominato con Disposizione Dirigenziale nr. 17/2015 prot. nr. 35034/CH del 17/07/2015.
6. **Di** prenotare la spesa del progetto pari ad €. 1.500.000,00 al sottoconto nr. 01.01.02.04.01.02 (ex n. 02.03.03) Bilancio economico 2016.
7. **Di** dare atto che il progetto di che trattasi risulta compreso nel piano triennale 2015-2017 e nell'elenco annuale degli interventi anno 2016 di cui al provvedimento deliberativo nr. 748 del 30 novembre 2015.
8. **Di** trasmettere il presente provvedimento all'U.O.C. Sistemi Direzionali, al Servizio Bilancio e Ragioneria Asl 02 Abruzzo, alla Direzione Medica Ospedale di Lanciano.
9. **Di** conferire al presente provvedimento immediata esecutività.

La presente proposta di deliberazione consta di n. **8** (otto) pagine e di n. **4** (quattro) allegati.

<p>l'Istruttore (Geom. Vincenzo STAMPONE)</p> <p>Data <u>29.02.2016</u></p> <p>Firma </p>	<p>Il Responsabile Unico del Procedimento (Geom. Vincenzo STAMPONE)</p> <p>Data <u>29.02.2016</u></p> <p>Firma </p>	<p>Il Direttore/Responsabile dell'U.O. che attestale la legittimità e regolarità dell'atto (Ing. Filippo MANCI)</p> <p>Data <u>01.03.16</u></p> <p>Firma </p>
--	--	--

Visto: Il Direttore del Dipartimento \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

### CONTROLLO DI BUDGET

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto trova sufficiente capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. n. .... del bilancio (*anno*)

**Il Direttore/Responsabile U.O.** \_\_\_\_\_

*Firma* \_\_\_\_\_

### RISCONTRO CONTABILE

Si attesta l'esecuzione del riscontro di regolarità contabile e di verifica e/o effettuazione delle scritture contabili anche ai fini della liquidazione e del pagamento.

Reg. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

**Il Direttore e/o Responsabile U.O.**

\_\_\_\_\_



Della suestesa deliberazione viene iniziata  
la pubblicazione il giorno


**2 MAR. 2016** con prot. n. **1 0 3 1 3**

all'Albo della ASL per rimanere ivi affissa  
per 15 giorni consecutivi ai sensi della  
L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La suestesa deliberazione diverrà  
esecutiva a far data dal decimo  
giorno successivo alla  
pubblicazione.

La suestesa deliberazione è stata  
dichiarata "immediatamente  
eseguibile".

Il Funzionario preposto




**A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti**

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA INVESTIMENTI  
PATRIMONIO E MANUTENZIONI**

**E-mail: [filippo.manci@asl2abruzzo.it](mailto:filippo.manci@asl2abruzzo.it)**

**sede di:**

**Palazzina N - Via dei Vestini - Presidio Ospedaliero  
Clinicizzato Chieti**



**ALLEGATI**

**a), b), c), d)**

**alla Delibera**

**nr. \_\_\_\_\_**

**del \_\_\_\_\_**

**Il Direttore dell'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni**

**(Ing. Filippo MANCI)**

"A"



Ns Prot. PDE/sdc/1005/15  
Vs. riferimento

Data Mosciano Sant'Angelo, li 23/12/2015

Spett.le

**Azienda Sanitaria Locale 02  
Lanciano – Vasto – Chieti**  
Via Martiri Lancianesi, 17/19  
66100 CHIETI

**Oggetto: Lavori di: INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI  
TECNOLOGICI, NELL'UNITA' OPERATIVA DI U.T.I.C. E CARDIOLOGIA NEL PRESIDIO  
OSPEDALIERO DI LANCIANO "F. RENZETTI"**

In allegato alla presente si trasmette il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto.

Distinti saluti.

**PROMEDIA S.R.L.**  
**(L'Amministratore Unico)**  
Ing. Raffaele Di Gialluca

ASL 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI  
Presidio Ospedaliero "S.S. Annunziata"  
U.O.C. Tecnico e Patrimonio  
  
23 DIC. 2015  
  
Prot. N. 60810E15



Nr Certificat 02351  
**ISO 9001:2008**  
Nr Certificat 01366  
**ISO 14001:2004**  
Nr Certificat 01210  
**OHSAS 18001:2007**

**Promedia S.r.l.**

Sede Legale Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO  
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) Tel (085) 9040400 Fax (085) 9040345  
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA Tel (06) 30363422 Fax (06) 30312375  
Codice fiscale e partita I V A: IT - 00738610674, REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388  
Site: [www.promediasrl.it](http://www.promediasrl.it) e-mail: [promedia@promediasrl.it](mailto:promedia@promediasrl.it)

1


B



# REGIONE ABRUZZO

## ASL02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL REPARTO  
SERVIZIO DI CARDIOLOGIA ED U.T.I.C.  
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANCIANO "F. RENZETTI"



FASE: **PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

SERIE: **ELABORATI DESCRITTIVI**

DESCRIZIONE:  
**RELAZIONE GENERALE**

COD. PROGETTO: **P | CH | 15 | 028 | S**

NOME FILE 15028_RL_301.pdf	IDENTIFICATIVO TAVOLA RL 301	SCALA -	PLOT -	
-------------------------------	---------------------------------	------------	-----------	--



**PROMEDIA**  
INGEGNERIA  
www.promedia.it - info@promedia.it  
NOSCIANO S. ANGELO (TE) - viale Europa, 64623  
tel. (+39) 085/9040400 - fax. (+39) 085/8040345  
ROMA - via Cassia 1170/1172 - 00189  
tel. (+39) 06/33633422 - fax. (+39) 06/30312375  
CAPIFARMACI: ISO 9001:2018 - ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007

RESPONSABILI DELLA PROGETTAZIONE

Ing. Raffaele Di Gialluca (Coordinatore)  
Ing. Pasquale Di Egidio (Direttore Tecnico)

**289** DI GIALLUCA dott. RAFFAELE  
INGEGNERE

**294** DI EGIDIO dott. PASQUALE  
INGEGNERE

COLLABORATORI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Arch. Ercole Volpi  
Arch. Nicola Ciarelli  
Geom. Domenico Cimini Gianforte  
Geom. Massimiliano Perelli  
Geom. Amedeo Maria Bizzarri  
Geom. Stefano De Flaviis

COLLABORATORI PROGETTAZIONE STRUTTURE

Ing. Massimo Referza

COLLABORATORI PROGETTAZIONE IMPIANTI

Ing. Alfredo Humberto Monaldi  
Ing. Domenico Rapagnani  
Ing. Gianluca Marcone  
Ing. Vincenzo Di Teodoro  
Ing. Paolo Coccia  
Ing. Pierluigi Faragalli

COLLABORATORI CONTABILITA' E MISURE

Geom. Berardo Mantini  
Geom. Valerio Pichelli  
Geom. Giuseppe Di Giacinto

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Gabriele Di Renzo

revisione	data	referimento revisione	eseguito	controllato	approvato
0	NOVEMBRE 2015	EMISSIONE	EV	PDE	RDC

Questo documento e' di nostra proprieta' esclusiva. E' proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione.

## INDICE


<b>1.0 INTRODUZIONE</b>	<b>2</b>
Area oggetto d'intervento	2
<b>2.0 DESCRIZIONE DEL PROGETTO</b>	<b>3</b>
Criteri adottati nella progettazione	3
<b>3.0 CARATTERISTICHE FUNZIONALI</b>	<b>4</b>
Organizzazione distributiva	4
Barriere architettoniche	4
Verifica rapporti aeroilluminanti	5
<b>3.0 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELL'INTERVENTO</b>	<b>7</b>
<b>4.0 ARREDI ED ATTREZZATURE</b>	<b>9</b>
Impianti elettrici	10
Impianti gas Medicali	11
Impianto di condizionamento	11
<b>5.0 TEMPI DI REALIZZAZIONE E QUADRO ECONOMICO</b>	<b>13</b>

## 1.0 INTRODUZIONE

Il presente progetto riguarda la ristrutturazione ed adeguamento degli impianti tecnologici nell'Unità Operativa di Cardiologia e U.T.I.C. nel Presidio Ospedaliero di Lanciano "F. Renzetti". L'intervento proposto si pone l'obiettivo di adeguamento e ammodernamento tecnologico secondo gli standard dettati dalle normative vigenti per le strutture sanitarie. Le opere edili sono previste da altro appalto, specificate nei successivi paragrafi.

### Area oggetto d'intervento

L'area oggetto d'intervento è al secondo piano. La superficie lorda interna è pari a 633,00m<sup>2</sup>.



## 2.0 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L'intervento in oggetto scaturisce dal processo di aggiornamento, riorganizzazione e trasferimento delle funzioni e dei servizi che si sono resi necessari all'interno del presidio ospedaliero.

### Criteri adottati nella progettazione

La progettazione è stata eseguita nel rispetto dei seguenti criteri:

- razionalità degli spazi assegnati alle unità operative di cardiologia ed U.T.I.C. in modo da consentire prestazioni più organiche e quindi più efficienti ed efficaci;
- miglioramento della qualità dell'ambiente all'interno della struttura ospedaliera, comfort ambientale, controllo dei parametri microclimatici, conseguimento di uno standard alberghiero di grado elevato e di migliore fruizione da parte degli utenti;
- gestione programmata degli interventi, mantenimento dell'efficienza e dinamicità dell'organismo ospedaliero nel tempo;
- gestione energetica ottimale di tutti gli impianti tecnologici per un contenimento dei costi di gestione;
- sicurezza degli occupanti e dei visitatori in termini di sicurezza antincendio;
- abbattimento delle barriere architettoniche.

### 3.0 CARATTERISTICHE FUNZIONALI

#### Organizzazione distributiva

La terapia intensiva è il reparto caratterizzato dalla presenza di pazienti che necessitano un elevato livello di cure tecnologiche e di nursing "intensivo".

L'unità operativa dell'ospedale di Lanciano sarà costituita da un modulo di 7 posti letto (6 p.l. + 1p.l. isolato). Organizzata secondo il modello "open space" garantirà ampia manovrabilità di letti e attrezzature e un'ottima visibilità dalla postazione di monitoraggio riservato al personale infermieristico posizionato in zona baricentrica della sala. Separato da opportuno locale filtro è stato previsto il posto letto isolato. L'unità operativa di cardiologia ospiterà n°8 posti letto con relativi servizi di supporto costituiti da ambulatorio, bagno assistito e depositi. Alcuni locali quali studio medico primario, medico di guardia, locale relax e servizi igienici riservati al personale sono in comune alle due unità operative.

L'accesso dei visitatori è previsto dal lato destro e, attraverso un filtro corridoio, si accede allo studio riservato al colloquio con i medici.

A supporto delle comuni attività è stato previsto una sala pacemaker per piccoli interventi, con filtro costituito da locale per preparazione. Segue l'elenco completo dei locali con verifica dei rapporti aeroilluminanti.

#### **Barriere architettoniche**

Nella progettazione delle opere in oggetto si è fatto riferimento alle principali normative per l'abbattimento delle barriere architettoniche:

D.M. 10 Agosto 1979;

L. 28 Febbraio 1986 n. 41, limitatamente all'art. 32;

D:M. 9 Dicembre 1987 n. 587;

L. 9 Gennaio 1989 n. 13;

L. 27 febbraio 1989 n. 62;

D.M. LL.PP. 14 Giugno 1989 n. 236;

L. 5 febbraio 1992 n. 104;

D.P.R. 24 Luglio 1996 n. 503

Relativamente alle zone di intervento, sono stati e saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari per garantire l'accessibilità e la visibilità degli ambienti.

L'intervento in oggetto prende in esame, i seguenti aspetti:

- accessibilità;
- collegamenti orizzontali;
- servizi igienici.

La zona oggetto d'intervento risulta servita da corpi scala interni con montaletti.

Per i collegamenti orizzontali si evidenziano le seguenti caratteristiche sotto il profilo dell'accessibilità:

- i corridoi hanno una larghezza minima di m 2.15 per l'area di degenza di cardiologia e 1.60 per il corridoio che collega le unità operative con le aree adiacenti.
- La pavimentazione in gomma offre un basso attrito allo scivolamento di sedie a ruote favorendo pertanto un'agevole manovrabilità.
- porte dei corridoi di luce netta pari a cm 130 dotate di maniglioni antipanico tipo push, porta del bagno handicap con luce netta pari a 90 cm le maniglie saranno del tipo ergonomico antinfortunistico poste ad un'altezza di 85 cm.

Il servizio igienico previsto nell'area di degenza utic è dimensionato ed attrezzato in modo da permettere l'utilizzo anche a persone di capacità motorie ridotte e portatori di handicap. Caratteristiche dimensionali:

- i lavabi ergonomici hanno il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio sono senza colonna con sifone del tipo accostato o incassato a parete;
- lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo è minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo;
- i wc sono di tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza wc è posto ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a cm 45 dalla quota pavimento;
- presenza di accessori che aiutano la fruibilità dell'unità ambientale.

#### **Verifica rapporti aeroilluminanti**

In merito ai requisiti igienico-sanitari dei locali, ad eccezione di depositi, servizi igienici e disimpegni interni, tutti i locali presentano un rapporto tra superfici finestrate e superficie di calpestio > 1/8, (D.L. 05/07/1975).

**REGIONE ABRUZZO**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE LANCIANO-VASTO**  
**RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI NELL'UNITA' OPERATIVA DI**  
**CARDIOLOGIA E U.T.I.C. NEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANCIANO "F. RENZETTI"**  
*Relazione generale - Progetto Definitivo*

	Destinazione	superficie	superficie finestrata			1/8 dis	
			L	H	mq		
201	ingresso U.T.I.C.	9,25	0,50	2,60	<b>1,30</b>	1,16	Verifica
202	corridoio	5,75	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,72	-
203	deposito	4,95	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,62	-
204	corridoio	53,95	7,80	1,70	<b>13,26</b>	6,74	Verifica
205	magazzino	7,95	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,99	-
206	degenza	20,2	1,65	1,70	<b>2,81</b>	2,53	Verifica
207	w.c.	3,45	0,85	1,60	<b>1,36</b>	0,43	Verifica
208	degenza	15,6	1,95	1,70	<b>3,32</b>	1,95	Verifica
209	degenza	17,55	2,25	1,70	<b>3,83</b>	2,19	Verifica
210	w.c.	3,05	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,38	-
211	bagno assistito	5,35	0,90	1,70	<b>1,53</b>	0,67	Verifica
212	degenza	14,15	1,80	1,70	<b>3,06</b>	1,77	Verifica
213	anti-w.c.	2,15	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,27	-
214	w.c.	4,1	0,90	1,70	<b>1,53</b>	0,51	Verifica
215	anti-w.c.	2,25	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,28	-
216	w.c.	4,5	0,90	1,70	<b>1,53</b>	0,56	Verifica
217	filtro	4,6	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,58	-
218	U.T.I.C. 6 pl	152,95	17,65	1,70	<b>30,01</b>	19,12	Verifica
219	deposito sporco	2,65	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,33	-
220	w.c.	3,7	0,48	1,70	<b>0,82</b>	0,46	Verifica
221	filtro	5,4	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,68	-
222	vuota	1,15	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,14	-
223	U.T.I.C. 1 pl isolato	11,75	1,80	1,70	<b>3,06</b>	1,47	Verifica
224	filtro	4,25	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,53	-
225	corridoio	15,5	1,65	1,70	<b>2,81</b>	1,94	Verifica
226	deposito	4,7	0,95	1,70	<b>1,62</b>	0,59	Verifica
227	w.c. personale	5,35	0,90	1,70	<b>1,53</b>	0,67	Verifica
228	disimpegno	14,45	0,00	0,00	<b>0,00</b>	1,81	-
229	caposala	15,45	1,65	1,70	<b>2,81</b>	1,93	Verifica
230	farmaci	5,6	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,70	-
231	deposito	3,8	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,48	-
232	medico di guardia	11,5	2,70	1,65	<b>4,46</b>	1,44	Verifica
233	w.c.	3,55	1,00	0,60	<b>0,60</b>	0,44	Verifica
234	relax	6,95	0,90	1,70	<b>1,53</b>	0,87	Verifica
235	studio primario	12,95	1,95	1,70	<b>3,32</b>	1,62	Verifica
236	w.c.	5,55	0,90	1,70	<b>1,53</b>	0,69	Verifica
237	filtro	4	1,95	1,70	<b>3,32</b>	0,50	Verifica
238	ambulatorio ecg	20,35	3,90	1,70	<b>6,63</b>	2,54	Verifica
239	anti-w.c.	1,7	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,21	-
240	w.c.	2,6	0,90	1,70	<b>1,53</b>	0,33	Verifica
241	colloquio parenti	10,25	0,90	1,70	<b>1,53</b>	1,28	Verifica
242	sala pacemaker	38,1	0,00	0,00	<b>0,00</b>	4,76	-
243	vuota	1,3	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,16	-
244	filtro	9,25	1,60	2,60	<b>4,16</b>	1,16	Verifica

### 3.0 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELL'INTERVENTO

Come anticipato in precedenza una parte delle opere edili saranno realizzate un altro appalto. Nella descrizione che segue sono evidenziate le opere edili già realizzate e quelle da realizzare contemplate da un altro appalto. Di seguito si fornirà una breve descrizione dei principali componenti edilizi.

#### **Muri divisori interni (opere da realizzare con altro appalto)**

Nel presente appalto sono state apportate alcune modifiche ai divisori interni. Tali modifiche sono evidenziate nell'elaborato delle demolizioni e ricostruzioni (AR\_303 serie architettonico).

#### **Intonaci (opere da realizzare con altro appalto)**

##### **Serramenti interni**

Le porte, nelle varie tipologie previste (un'anta, due ante, cieche, vetrate) saranno realizzate con telaio in profili d'alluminio anodizzato elettrocolorato, parti cieche in pannelli tamburati di laminato plastico, parti trasparenti in cristallo antinfortunistico.

Le porte a battente della sala UTIC sono del tipo a tenuta. Le porte del locale riservato all'isolato sono scorrevoli del tipo a tenuta.

Le porte tagliafuoco sono in acciaio con caratteristiche REI dettate dalle prescrizioni degli elaborati relativi alla pratica presentata al comando dei Vigili del Fuoco (V.V.F).

Sono pervisti maniglioni antipanico nelle vie di fuga.

##### **Serramenti esterni**

Gli infissi esterni sono in alluminio a taglio termico. Per la sala UTIC sono previsti sistemi di oscuramento con venezianine in vetrocamera orientabili manualmente. Nelle degenze ed altri locali il sistema di oscuramento è di tipo tradizionale con avvolgibili in pvc. Le prestazioni dei nuovi infissi sono quelle minime richieste per la zona climatica "D" a partire dal 2021 ossia  $1.8 \text{ W / m}^2\text{k}$ .

#### **Pavimenti (opere da realizzare con altro appalto):**

- Pavimentazione zone di degenza, locali visita etc.: in gomma
- Pavimentazione servizi igienici, bagno assistito, depositi, in gres porcellanato antisdrucchiolo.

**Zoccolini battiscopa (opere da realizzare con altro appalto)**

- zoccolino in gomma
- zoccolino in gres ceramico del tipo a sguscia nei bagni.

**Rivestimenti**

Le tipologie di rivestimenti previsti sono le seguenti:

- **Rivestimento in gomma (opere realizzate con altro appalto)**
- **Rivestimento in gres porcellanato (opere realizzate con altro appalto)**
- Pitture lavabili antimicrobiche per le pareti intonacate .

**Controsoffitti**

- Controsoffitti in alluminio.
- Controsoffitti in alluminio a tenuta per la degenza utic e locale riservato all'isolato.
- Controsoffitto in cartongesso con finitura antibatterica per le fasce di compensazione previste.
- Controsoffitto in fibre minerali antibatterici nei bagni.

**Accessori**

- Paracolpi.
- Paraspigoli.

#### 4.0 ARREDI ED ATTREZZATURE

L'intervento prevede la fornitura e posa in opera di arredi ed attrezzature. I requisiti minimi sono illustrati nell'elaborato: CA\_305 Disciplinare Descrittivo e Prestazionale Arredi. A seguire arredi e ed attrezzature, quantità ed aree funzionali, vedi anche elaborato grafico: AA\_301 Arredi ed Attrezzature.

<b>ABACO DEGLI ARREDI</b>		
<b>U.T.I.C.</b>		
<b>Item</b>	<b>descrizione</b>	<b>quantità</b>
(a)	Trave sospesa	7
(b)	Piano lavoro per monitoraggio L300xP90xH72-110 cm	1
<b>DEGENZE</b>		
(c)	Trave testaletto a muro	8
<b>SALA PACEMAKER</b>		
(d)	Pensile a doppio braccio, completo di: - 8 prese elettriche; - 9 prese gas; - braccio e schermo rx.	1
(e)	Lampada gemellare a led	1

M

## 5.0 DOTAZIONI IMPIANTISTICHE

Il progetto prevede l'integrale rifacimento delle reti impiantistiche sia per via del nuovo assetto organizzativo del reparto che per la necessità di adeguamento con gli standard dettati dalle normative di settore. Per una dettagliata descrizione degli impianti si rimanda all'elaborato specifico:

*RL 303 Relazione tecnica specialistica per gli impianti tecnologici.*

### Impianti elettrici

L'impianto elettrico risulta costituito da:

- quadro generale di reparto
- quadro dedicato sala pacemaker
- quadro condizionamento sottocentrale
- gruppo di continuità statico
- linee di distribuzione;
- impianto energia emergenza;
- impianto energia sicurezza;
- impianto di terra;
- impianto rilevazione incendi;
- impianto di segnalazione e chiamata;
- Impianto dati telefoni;
- dispositivi di segnalazione antincendio.

L'illuminazione artificiale dei vari ambienti, sarà realizzata con corpi illuminanti differenziati in funzione della destinazione d'uso dei locali; tali apparecchiature sono state scelte in funzione di un'alta resa qualitativa della luce, di un reale risparmio energetico unitamente alla massima funzionalità di impiego.

Negli ambienti di tipo 1 e 2 saranno previste lampade a settiche con schermo.

Il progetto prevede un idoneo impianto di fonia e dati in cablaggio strutturato in categoria 6 .

A totale sicurezza i locali saranno protetti dai pericoli derivanti dagli incendi, con un sistema automatico di rilevazione dei fumi con annessa centrale di rilevazione e impianto di diffusione sonora EVAC collegato alla centrale esistente.

### Impianti gas Medicali

Gli impianti di distribuzione dei gas terapeutici previsti sono i seguenti:

- a) Impianto di aspirazione ("vuoto").L'impianto di aspirazione endocavitaria, si riallaccerà all'impianto esistente per assicurare il servizio a tutte le prese distribuite nel servizio di rianimazione .
- b) L'impianto di ossigeno si riallaccerà alla rete esistente e sarà costituito da:
  - dispositivo di allarme;
  - rete in tubo di rame completa di valvolame di sezionamento;
  - prese ad innesto rapido nelle varie tipologie in funzione dei locali di destinazione.
- c) L'aria compressa necessaria alle utenze medicali sarà prodotto nella sottocentrale esistente e distribuita alle varie utilizzazioni in progetto mediante apposita rete di distribuzione costituita essenzialmente da:
  - rete di distribuzione in tubo di rame completa di valvolame di sezionamento;
  - dispositivo di allarme
  - Prese ad innesto rapido con cassetta di contenimento.

Sono inoltre previste le linee di distribuzione del protossido di azoto, di evacuazione gas anestetici e di aria compressa ad uso strumentale.

### Impianto di condizionamento

E' prevista la climatizzazione di tutta la zona d'intervento .

E' prevista l'installazione di N. 1 UTA al servizio di tutti gli ambienti che verrà installata sulla copertura del fabbricato.

All'interno dei locali UTIC 6 PL, locale isolato e sala pace maker la climatizzazione sarà del tipo a tutt'aria esterna.

In tutti gli altri locali sarà del tipo aria primaria.

Le condizioni climatiche per le degenze saranno assicurate da unità terminali a flusso elicoidale unitamente all'impianto termico radiatori.

Il progetto prevede un impianto di trattamento aria con recupero di calore mediante batterie a circuito chiuso con scambio acqua/aria.

Nella zona rianimazione, sala piccoli interventi (pacemaker), posto letto sub-intensivo e zona lavaggio saranno previsti unità terminali equipaggiati con filtri assoluti ad alta efficienza (H14).

L'impianto di condizionamento è provvisto di sistema di regolazione automatica che garantirà le sovrappressioni e depressioni necessarie nei locali e le temperature e

**REGIONE ABRUZZO**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE LANCIANO-VASTO**  
RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI NELL'UNITA OPERATIVA DI  
CARDIOLOGIA E U.T.I.C. NEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANCIANO "F. RENZETTI"  
*Relazione generale - Progetto Definitivo*

---

umidità previsti da progetto. Le portate di aria da estrarre, indicate in ricambi orari, si intendono sempre come valori minimi rispettati e sono:

Servizi igienici (con wc)	10 vol/h (depressione)
Antibagni	5 vol/h (depressione)
Posti Letto rianimazione	Sovrapressione
Posto letto Isolato	Depressione

**5.0 TEMPI DI REALIZZAZIONE E QUADRO ECONOMICO**

Per la realizzazione delle opere sono previsti centottanta giorni di tempo contrattuale, ( vedi elaborato descrittivo *CL 301 Cronoprogramma dei lavori*). Segue il quadro economico:

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>	
<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>
<b>A LAVORI</b>	
	Scavi - Demolizioni - Rimozioni € 661,78
	Murature - Intonaci - Massetti € 1.996,74
	Tinteggiature e Controsoffitti € 41.596,91
	Infissi, vetri e cristalli € 125.321,52
	Sanitari e rubinetterie € 5.067,84
	Opere da fabbro € 8.487,04
	Impianto Luce e Forza Motrice € 280.222,64
	Impianti Speciali € 40.727,32
	Impianto Elettrico - Antincendio € 17.396,89
	Impianto Idrico - Sanitario - Fognario € 24.302,10
	Impianto Idrico - Antincendio € 814,74
	Impianto gas medicinali € 27.769,77
	Impianto Termico € 12.568,97
	Impianto di Condizionamento € 61.538,80
	Sottocentrale di Condizionamento € 205.372,67
	Arredi ed attrezzature € 262.897,42
	Oneri della Sicurezza € 15.000,00
	<b>TOTALE LORDO € 1.131.743,15</b>
<b>B SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>	
1	Spese Tecniche € 98.000,00
2	C.N.A.P.A.I.A. 4% € 3.920,00
3	Incentivazione di cui all'art. 92 Dlgs 163/2006 € 22.634,86
4	Oneri art. 240 D.to L.vo nr. 163/2006 € 22.068,99
5	Imprevisti 5% € 56.587,16
6	Spese accertamenti di laboratorio incluso IVA € 6.000,00
7	Spese per attività tecnico amministrative € 5.263,51
8	Oneri per pubblicazioni, bandi e commissioni € 9.000,00
9	IVA 10% su A+B4+B5 € 121.039,93
10	IVA 22 % su B1+B2+B6 € 23.742,40
	<b>TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE € 368.256,85</b>
	<b>TOTALE GENERALE € 1.500.000,00</b>

PROMEDIA S.r.l. - INGEGNERI - TERAMO

294 **DI EGIDIO dott. PASQUALE**  
INGEGNERE

289 **DI GIALLUCA dott. RAFFAELE**  
INGEGNERE



# REGIONE ABRUZZO

## ASL02 LANCIANO-VASTO-CHIETI


### PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL REPARTO SERVIZIO DI CARDIOLOGIA ED U.T.I.C. DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANCIANO "F. RENZETTI"

FASE: **PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

SERIE: **ELABORATI DESCRITTIVI**

DESCRIZIONE:  
**ELENCO ELABORATI**

COD. PROGETTO: **P CH 15 028 S**



NOME FILE <b>15028_EE_301R1.pdf</b>	IDENTIFICATIVO TAVOLA <b>EE 301R1</b>	SCALA -	PLOT -	
--	--	------------	-----------	--

**PROMEDIA**  
INGEGNERIA  
www.promedia.it - info@promedia.it  
MOSCIANO S. ANGELO (TE) - viale Europa, 64023  
tel. (+39) 085/9040400 - fax (+39) 085/9040345  
ROMA - via Cassia 1170-1172 - 00169  
tel. (+39) 06/30363422 - fax (+39) 06/30312375  
Certificazioni: ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007

COLLABORATORI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA  
Arch. Ercole Volpi  
Arch. Nicola Ciarelli  
Geom. Domenico Cimini Gianforte  
Geom. Massimiliano Perelli  
Geom. Amedeo Maria Bizzarri  
Geom. Stefano De Flaviis

RESPONSABILI DELLA PROGETTAZIONE

Ing. **Raffaele Di Gialluca (Coordinatore)**

Ing. **Pasquale Di Egidio (Direttore Tecnico)**

ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO  
289 DI GIALLUCA dott. RAFFAELE  
INGEGNERE

ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO  
294 DI EGIDIO dott. PASQUALE  
INGEGNERE

COLLABORATORI PROGETTAZIONE STRUTTURE  
Ing. Massimo Referza

COLLABORATORI PROGETTAZIONE IMPIANTI

Ing. Alfredo Humberto Monaldi  
Ing. Domenico Rapagnani  
Ing. Gianluca Marcone  
Ing. Vincenzo Di Teodoro  
Ing. Paolo Coccia  
P.ind. Pierluigi Faragalli

COLLABORATORI CONTABILITA' E MISURE

Geom. Berardo Mantini  
Geom. Valerio Pichelli  
Geom. Giuseppe Di Giacinto

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. **Gabriele Di Renzo**

revisione	data	riferimento revisione	eseguito	controllato	approvato
0	NOVEMBRE 2015	EMISSIONE	<i>EV</i>	<i>PDE</i>	<i>RDC</i>

Questo documento e' di nostra proprieta' esclusiva. E' proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione.

AZIENDA SANITARIA LOCALE LANCIANO - VASTO

**PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL REPARTO SERVIZIO DI  
CARDIOLOGIA ED U.T.I.C.  
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANCIANO "F. RENZETTI"**

**PROGETTO DEFINITIVO**

N.Progr.	Id.Tav.	Attività	Descrizione	Scala	Nome file
<b>ARCHITETTONICO</b>					
1	AR 301	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Inquadramento Territoriale e Planimetria Generale	varie	15028_AR_301.dwg
2	AR 302	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Stato Di Fatto e Di Progetto Pianta Piano Secondo	1:100	15028_AR_302.dwg
3	AR 303	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Demolizioni e Ricostruzioni Pianta Piano Secondo	1:100	15028_AR_303.dwg
4	AR 304	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Abaco Infissi Interni	1:100	15028_AR_304.dwg
5	AR 305	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Abaco Infissi Esterni	1:100	15028_AR_305.dwg
6	CF 301	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Codifica Finiture Interne Pianta Piano Secondo	1:100	15028_CF_301.dwg
7	CF 302	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Abaco Controsoffitti Pianta Piano Secondo	1:50	15028_CF_302.dwg
8	AA 301R1	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	Arredi e Attrezzature Pianta Piano Secondo	1:100	15028_AA_301R1.dwg
<b>STRUTTURE</b>					
9	ST 301	PROGETTAZIONE STRUTTURALE E GEOTECNICA	Strutture di Rinforzo e Sostegno	1:100	15028_ST_301.dwg
<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>					
10	IE 301	PROGETTAZIONE ELETTRICA	Quadri Elettrici e Schema Distribuzione a blocchi	-	15028_IE_301.dwg
11	IE 302	PROGETTAZIONE ELETTRICA	Distribuzione Impianto Illuminazione Pianta Piano Secondo	-	15028_IE_302.dwg
12	IE 303	PROGETTAZIONE ELETTRICA	Distribuzione Impianto Illuminazione, F.M. e Speciali Sottocentrali e Copertura	1:50	15028_IE_303.dwg
13	IE 304	PROGETTAZIONE ELETTRICA	Distribuzione Impianto F.M. Pianta Piano Secondo	1:50	15028_IE_304.dwg
14	IE 305	PROGETTAZIONE ELETTRICA	Distribuzione Impianto Equipotenziale Pianta Piano Secondo	1:50	15028_IE_305.dwg
15	IE 306	PROGETTAZIONE ELETTRICA	Distribuzione Impianti Speciali Pianta Piano Secondo	1:50	15028_IE_306.dwg
<b>IMPIANTO GAS MEDICINALI</b>					
16	IG 301	PROGETTAZIONE IMPIANTO GAS MEDICINALI	Distribuzione Impianto Gas Medicinali Pianta Piano Secondo	1:50	15028_IG_301.dwg
<b>IMPIANTO IDRICO-SANITARIO</b>					
17	II 301	PROGETTAZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	Distribuzione Impianto Idrico Sanitario Pianta Piano Secondo	1:50	15028_II_301.dwg
<b>IMPIANTO TERMOMECCANICO</b>					
18	IT 301	PROGETTAZIONE IMPIANTO TERMOMECCANICO	Distribuzione Impianto Termico a Radiatori Pianta Piano Secondo	1:50	15028_IT_301.dwg
19	IT 302	PROGETTAZIONE IMPIANTO TERMOMECCANICO	Distribuzione Linee Principali, Collegamento alla Sottocentrale e Posizionamento Gruppo Frigo	1:100	15028_IT_302.dwg
20	IT 303	PROGETTAZIONE IMPIANTO TERMOMECCANICO	Distribuzione Canali Mandata e Ripresa 1/2 Pianta Piano Secondo	1:50	15028_IT_303.dwg
21	IT 304	PROGETTAZIONE IMPIANTO TERMOMECCANICO	Distribuzione Canali Mandata e Ripresa 2/2 Pianta Piano Secondo	1:50	15028_IT_304.dwg
22	IT 305	PROGETTAZIONE IMPIANTO TERMOMECCANICO	Sottocentrale di Temoventilazione Pianta Piano Copertura	1:50	15028_IT_305.dwg
22	IT 306	PROGETTAZIONE IMPIANTO TERMOMECCANICO	Schema Funzionale Sottocentrale di Temoventilazione	-	15028_IT_306.dwg
23	IT 307	PROGETTAZIONE IMPIANTO TERMOMECCANICO	Schema Aeraulico e Regolazione	-	15028_IT_307.dwg

N Progr	Id.Tav.	Attività	Descrizione	Scala	Nome file
<b>ELABORATI DESCRITTIVI</b>					
24	RL 301R1	DESCRITTIVA	Relazione Generale	--	15028_RL_301R1.pdf
25	RL 302	DESCRITTIVA	Relazione Tecnica Specialistica per le opere Architettoniche	--	15028_RL_302.pdf
26	RL 303	DESCRITTIVA	Relazione Tecnica Specialistica per gli Impianti Tecnologici	--	15028_RL_303.pdf
27	RL 304	DESCRITTIVA	Relazione Tecnica Specialistica per le Opere Strutturali Calcoli Strutture	--	15028_RL_304.pdf
28	RL 305	DESCRITTIVA	Calcoli degli Impianti Elettrici	--	15028_RL_305.pdf
29	RL 306	DESCRITTIVA	Calcoli degli Impianti Termomeccanici	--	15028_RL_306.pdf
30	CA 301	DESCRITTIVA	Disciplinare Descrittivo E Prestazionale degli Elementi Tecnici. Opere Edili	--	15028_CA_301.pdf
31	CA 302	DESCRITTIVA	Disciplinare Descrittivo E Prestazionale degli Elementi Tecnici. Impianti	--	15028_CA_302.pdf
32	CA 303R1	DESCRITTIVA	Disciplinare Descrittivo E Prestazionale Arredi	--	15028_CA_303R1.pdf
33	CM 301R1	DESCRITTIVA	Elenco Prezzi Unitari	--	15028_CM_301R1.pdf
34	CM 302R1	DESCRITTIVA	Analisi Dei Prezzi	--	15028_CM_302R1.pdf
35	CM 303R1	DESCRITTIVA	Computo Metrico Estimativo	--	15028_CM_303R1.pdf
36	CM 304R1	DESCRITTIVA	Quadro Economico	--	15028_CM_304R1.pdf
37	CM 305R1	DESCRITTIVA	Quadro D'incidenza Percentuale Della Quantità Di Mano D'opera	--	15028_CM_305R1.pdf
38	PS 301	DESCRITTIVA	Prime Indicazioni e Disposizioni per la Stesura dei Piani di Sicurezza (art. 24 comma 2 lettera n) DPR 207/2010)	--	15028_PS_301.pdf
39	EE 301R1	DESCRITTIVA	Elenco Elaborati	--	15028_EE_301R1.pdf





REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

**STRUTTURA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI**

"D"

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'U.O. DI CARDIOLOGIA E U.T.I.C. NEL PRESIDIO OSPEDALERO DI LANCIANO "F. Renzetti"

RAPPORTO CONCLUSIVO TECNICO DI CONTROLLO E VERBALE DI VERIFICA

PROGETTO: DEFINITIVO

Luogo: Chieti. Data: 26/02/2016

Revisione n.: .....

### Rapporto tecnico di controllo

Ai sensi dell'art. 54, comma 6 del DPR 207/2010

e

### Rapporto tecnico conclusivo

Ai sensi dell'art. 54, comma 7 del DPR 207/2010

#### PARTE PRIMA

1. DATI GENERALI	
Tipologia intervento (ex art. 3 DPR 380/2001)	<input type="checkbox"/> a) interventi di manutenzione ordinaria <input checked="" type="checkbox"/> b) interventi di manutenzione straordinaria <input type="checkbox"/> c) interventi di restauro e di risanamento conservativo <input type="checkbox"/> d) interventi di ristrutturazione edilizia <input type="checkbox"/> e) interventi di nuova costruzione <input type="checkbox"/> f) interventi di ristrutturazione urbanistica
Breve descrizione dell'intervento: <b>INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO TECNOLOGICO DELL'UNITA' OPERATIVA DI CARDIOLOGIA E U.T.I.C. NEL PRESIDIO OSPEDALERO DI LANCIANO "F. Renzetti"</b>	
Proprietà e disponibilità dell'immobile	<input type="checkbox"/> Demanio <input checked="" type="checkbox"/> Altro (Denominazione Ente, Verbale di presa in consegna, Convenzione ecc.)
Committente <i>(Soggetto titolare del potere decisionale e di spesa dell'appalto ai sensi dell'art. 89, comma 1, Il periodo DLgs 81/2008)</i>	<input type="checkbox"/> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ..... <input checked="" type="checkbox"/> Altro soggetto (Denominazione Ente, Convenzione ecc.)
Stazione Appaltante <i>(Amministrazione aggiudicatrice o altro soggetto preposto all'affidamento dell'appalto ai sensi dell'art. 32 del Codice)</i>	<input type="checkbox"/> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ... <input type="checkbox"/> Altro soggetto (Denominazione Ente, Convenzione ecc.)
Modalità di determinazione del corrispettivo <i>Stabilito dal RUP nel documento preliminare alla progettazione, ai sensi dell'art. 15, comm 5, lett. c) del DPR 207/2010</i>	<input type="checkbox"/> Lavori a misura* <input checked="" type="checkbox"/> L. a corpo <input type="checkbox"/> L. a corpo e a misura  * Solo in caso di manutenzioni/restauro/scavi archeologici/opere in sotterraneo/fondazioni/consolidamento oppure per contratti di sola esecuzione di importo < 500.000 €, ai sensi dell'art. 53, comma 4, Il periodo del Codice
Importo dei lavori	€ 1.131.743,15 di cui € 15.000,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Importo complessivo dell'intervento	€ 1.500.000,00
Sopra soglia comunitaria	<input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> N
CUP	<b>H46J15000300002</b>
CODICE IDENTIFICATIVO LAVORO (Es. Sistema Alice)	
R.U.P.	<u>Geom. Vincenzo STAMPONE</u> <i>Disposizione Dirigenziale nr. 10/2015 del 17/07/2015 prot. nr. 35034</i>
Progettisti interni	<i>(Nomi e atti di nomina)</i>
Progettisti /Consulenti esterni	<i>Promedia S.r.l. nominato con Determina Dirigenziale nr. 379 del 02/11/2015</i>
Coordinatore della Sicurezza Progettazione	<i>Ing. Pasquale DI EGIDIO</i> <i>Direttore Tecnico della Promedia S.r.l. nominato con Determina Dirigenziale nr. 379 del 02/11/2015</i>

  1  
20

REGIONE ABRUZZO



**Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto**

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

**STRUTTURA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI**

**INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'U.O. DI CARDIOLOGIA E U.T.I.C. NEL PRESIDIO OSPEDALERO DI LANCIANO "F. Renzetti"**

**RAPPORTO CONCLUSIVO TECNICO DI CONTROLLO E VERBALE DI VERIFICA**

**PROGETTO: DEFINITIVO**

Luogo: **Chieti**. Data: **26/02/2016**

Revisione n.: .....

Direttore dei Lavori (se già nominato)

*Ing. Pasquale DI EGIDIO Direttore Tecnico della Promedia S.r.l. giusta Determina Dirigenziale nr. 379 del 02/11/2015*

**2. GRUPPO DI VERIFICA**

RUP

Amesso come Verificatore solo se non progettista e per importo lavori < 1 milione di euro ( 5 milioni di euro per opere a rete)

*Geom. Vincenzo Stampone*

Verificatori interni

*Commissione Tecnica interna nominata con provvedimento deliberativo nr. 76 del 21/06/2016 formata da: Ing. Francesco CAU, Geom. Gabriele Di Renzo e Geom. Luciano de Marinis*

Verificatori esterni

*(Nomi, rif. Convenzione, competenze tecniche)*

**3. TIPO DI CONTROLLO**

A - Verifiche standard

Ai sensi dell'art. 54, comma 1 del DPR 207/2010

B - Verifiche a campione o a comparazione

Ai sensi dell'art. 54, comma 3 del DPR 207/2010 (ripetitività, analogia)

**4. LIVELLI DI PROGETTAZIONE**

Disposti dal RUP ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3 del DPR 207/2010

- PRELIMINARE

- DEFINITIVO

- ESECUTIVO

**5. CRITICITÀ**

Elementi o aspetti particolari da tenere in considerazione in sede di verifica: **IL PROGETTO E' STATO REDATTO SECONDO LE ESIGENZE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'U.O.C. CARDIOLOGIA E UTIC E NEL RISPETTO DELLA L.R. N. 32/2007**

**6. PRECEDENTI LIVELLI/RIFERIMENTI PROGETTUALI**

DESCRIZIONE	VERIFICHE – APPROVAZIONI
<input type="checkbox"/> STUDIO DI FATTIBILITÀ	Approvato in data ..... Prot. ....
<input type="checkbox"/> DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE	Approvato in data ..... Prot. ....
<input checked="" type="checkbox"/> PROGETTO PRELIMINARE Approvato in data 22 LUGLIO 2015 con deliberazione nr. 127	<input type="checkbox"/> PROGETTO SOTTOPOSTO A PRECEDENTE VERIFICA Rapporto di controllo n. .... del ..... - Prescrizioni/Raccomandazioni ..... <input type="checkbox"/> PROGETTO SOTTOPOSTO ALLA PRESENTE VERIFICA - Documentazione progettuale acquisita in data ..... prot. .... - Inizio attività di verifica ..... - Precedenti verbali .....
<input type="checkbox"/> PROGETTO DEFINITIVO Approvato in data ..... Prot. ....	<input type="checkbox"/> PROGETTO SOTTOPOSTO A PRECEDENTE VERIFICA Rapporto di controllo n. .... del ..... - Prescrizioni/Raccomandazioni ..... <input type="checkbox"/> PROGETTO SOTTOPOSTO ALLA PRESENTE VERIFICA

*[Handwritten signatures and initials]*



REGIONE ABRUZZO

**Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto**

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

**STRUTTURA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI**

**INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'U.O. DI CARDIOLOGIA E U.T.I.C. NEL PRESIDIO OSPEDALERO DI LANCIANO "F. Renzetti"**

**RAPPORTO CONCLUSIVO TECNICO DI CONTROLLO E VERBALE DI VERIFICA**

**PROGETTO: DEFINITIVO**

Luogo: **Chieti**. Data: **26/02/2016**

Revisione n.: .....

- Documentazione progettuale acquisita in data .....	prot. ....
- Inizio attività di verifica .....	
- Precedenti verbali .....	

Elaborati costituenti il progetto: Il Progetto è costituito da nr. 39 elaborati come da Allegato "A" al presente verbale.

**7. ACCERTAMENTO DEL RUP ai sensi dell'art. 112, comma 3 del DLgs 163/2006\***

Il Responsabile del Procedimento, al fine di accertare l'unità progettuale, nei termini di cui all'art. 112, comma 3 del DLgs 163/2006, giusto processo verbale in data 11 agosto 2015, ha proceduto in contraddittorio con il Progettista e l'autore del progetto a base di gara (*se diversi*) a verificare la conformità del progetto definitivo al progetto preliminare con il seguente risultato:

esito positivo

prescrizioni/raccomandazioni: Il progetto di che trattasi deve tener conto dei pareri rilasciati dal Dirigente Medico Responsabile Utic in data 17/02/2016, dal Servizio di Prevenzione e protezione prot. nr. 272 del 12/02/2016, parere servizio IESP in data 23/02/2016 prot. nr. 1070 tutti allegati in copia al presente parere.

\* Da effettuarsi prima dell'approvazione del progetto.

**Rapporto tecnico di controllo (in forma sintetica)**

**PARTE SECONDA**

**Check list di verifica ai sensi dell' art. 52 comma 1, lett. b) e dell'art. 53 del DPR 207/2010**

La sottostante lista raccoglie le disposizioni normative di riferimento, opportunamente integrate e coordinate secondo una logica operativa, per costituire uno strumento di base per l'attività di verifica e di autocontrollo nel corso della progettazione.

Compete al RUP, nell'esercizio del proprio potere di deroga di cui all'art. 93, comma 2 del Codice e nei limiti consentiti dalle norme, pianificarne di volta in volta i contenuti in funzione:

- dei livelli di progettazione, nonché dei contenuti e del grado di definizione degli stessi stabiliti nel documento preliminare alla progettazione (art. 15, commi 2, 3 e 6, lettere i) ed l), DPR 207/2010);
  - del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione e affidamento (art. 54, comma 1, Il periodo, DPR 207/2010;
- anche in relazione alla natura e complessità dell'opera, ai vincoli normativi, alle risorse umane e attrezzature disponibili, alla tempistica ecc.

**1. VERIFICA ADEMPIMENTI DEI PROGETTISTI ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. b), punti 1) e 6) del DPR 207/2010**

I nominativi dei Progettisti corrispondono a quelli titolari dell'affidamento (Art. 52, comma 1 DPR 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
I documenti sono risultati correttamente sottoscritti dai soggetti interessati al fine dell'assunzione delle rispettive responsabilità (Art. 52, comma 1 DPR 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
I Progettisti hanno adempiuto alle obbligazioni di cui al disciplinare di incarico (Art. 52, comma 6 DPR 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti

**2. VERIFICA DOCUMENTALE ELABORATI DI PROGETTO (mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto esaminato ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. b), punto 2):**

*[Handwritten signatures and initials]*



REGIONE ABRUZZO

## Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

**STRUTTURA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI**

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'U.O. DI CARDIOLOGIA E U.T.I.C. NEL PRESIDIO OSPEDALERO DI LANCIANO "F. Renzetti"

RAPPORTO CONCLUSIVO TECNICO DI CONTROLLO E VERBALE DI VERIFICA

**PROGETTO: DEFINITIVO**

Luogo: Chieti. Data: 26/02/2016

Revisione n.: .....

RISPONDEZZA ALLE PREVISIONI DI CUI ALL'ART. 24, COMMA 2 DEL DPR 207/2010

**3. VERIFICA DI DETTAGLIO sui singoli documenti progettuali, ai sensi dell'art. 53, comma 1 del DPR 207/2010**

a) RELAZIONE GENERALE	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input checked="" type="checkbox"/> adeguata; <input type="checkbox"/> sufficiente; <input type="checkbox"/> non adeguata	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
b) RELAZIONI TECNICHE E RELAZIONI SPECIALISTICHE	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguate; <input type="checkbox"/> sufficienti; <input type="checkbox"/> non adeguate	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
c) RILIEVI PLANOALTIMETRICI E STUDIO DETTAGLIATO DI INSERIMENTO URBANISTICO	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguati; <input type="checkbox"/> sufficienti; <input type="checkbox"/> non adeguati	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
d) ELABORATI GRAFICI	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguati; <input type="checkbox"/> sufficienti; <input type="checkbox"/> non adeguati	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
e) STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale	<input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguato; <input type="checkbox"/> sufficiente; <input type="checkbox"/> non adeguato	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
f) CALCOLI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI secondo quanto specificato all'art. 28, comma 2, lettere h) ed i) del Regolamento	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguati; <input type="checkbox"/> sufficienti; <input type="checkbox"/> non adeguati	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
g) DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguato; <input type="checkbox"/> sufficiente; <input type="checkbox"/> non adeguato	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
h) CENSIMENTO E PROGETTO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguato; <input type="checkbox"/> sufficiente; <input type="checkbox"/> non adeguato	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
i) PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO	<input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguato; <input type="checkbox"/> sufficiente; <input type="checkbox"/> non adeguato	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
l) ELENCO DEI PREZZI UNITARI ED EVENTUALI ANALISI	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguati; <input type="checkbox"/> sufficienti; <input type="checkbox"/> non adeguati	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
m) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguato; <input type="checkbox"/> sufficiente; <input type="checkbox"/> non adeguato	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
n) AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguato; <input type="checkbox"/> sufficiente; <input type="checkbox"/> non adeguato	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
o) QUADRO ECONOMICO con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lett. n).	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> adeguato; <input type="checkbox"/> sufficiente; <input type="checkbox"/> non adeguato	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti

*[Handwritten signatures]*



REGIONE ABRUZZO

**Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto**

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

**STRUTTURA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI**

**INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'U.O. DI CARDIOLOGIA E U.T.I.C. NEL PRESIDIO OSPEDALERO DI LANCIANO "F. Renzetti"**

**RAPPORTO CONCLUSIVO TECNICO DI CONTROLLO E VERBALE DI VERIFICA**

**PROGETTO: DEFINITIVO**

Luogo: **Chieti**. Data: **26/02/2016**

Revisione n.: .....


**4. VERIFICA DI RISPONDENZA DEL PROGETTO E DEI MATERIALI USATI ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE, vigenti al momento della redazione, mediante controllo circa:**

- individuazione
- applicazione e soddisfacimento della normativa vigente, norme specifiche, regole e norme tecniche di riferimento, prescrizioni (Articoli 15, comma 15, comma 1, lett. a)1, 52, comma 1, lett. d)2, DPR 207/2010; art. 112, comma 1, Codice), norme ambientali e urbanistiche (Articoli 93, comma 1, lett. b) e 112, comma 1, Codice) **requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario (Articoli 93, comma 1, lett. c) e 112, comma 1, Codice)**

OGGETTO	RIFERIMENTI	AVVENUTA INDIVIDUAZIONE	AVVENUTA APPLICAZIONE	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
Superamento ed eliminazione barriere architettoniche	Legge 13/1989 DM 236/1989	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NON SOGGETTO	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
Sicurezza antincendio	Etc.	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NON SOGGETTO	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
Sicurezza sul lavoro, igiene, salute e benessere delle persone	Etc.	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NON SOGGETTO	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
Sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici	Etc.	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NON SOGGETTO	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
Nuove norme tecniche per le costruzioni, stabilità delle strutture	Etc.	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> NON SOGGETTO	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
Risparmio energetico	Etc.	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> NON SOGGETTO	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
Tutela dei Beni culturali	Etc.	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> NON SOGGETTO	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
Tutela dell'ambiente, inserimento ambientale, impatto ambientale, inquinamento;	Etc.	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> NON SOGGETTO	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
Sicurezza ed organizzazione del cantiere	DLgs 81/2008	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NON SOGGETTO	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
Norme specifiche in materia di - edilizia scolastica - edilizia sanitaria - strade - aeroporti - etc.		<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> NON SOGGETTO	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti. Sul progetto è stato espresso parere positivo sia da parte della Direzione Medica che dal Direttore dell'U.O.C. Cardiologia e UTIC

**5. VERIFICA DI SUSSISTENZA, APPROVAZIONI ED AUTORIZZAZIONI DI LEGGE: Accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. i)**

Parere Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (Art. 127, comma 3, DLgs 163/2006)	<input checked="" type="checkbox"/> NON NECESSARIA		
	<input type="checkbox"/> NECESSARIA	<input type="checkbox"/> Procedura da avviare <input type="checkbox"/> Procedura in corso <input type="checkbox"/> Procedura completata	Riferimenti Prescrizioni/Raccomandazioni
Parere CTA (Art. 127, comma 3, DLgs 163/2006)	<input type="checkbox"/> NON NECESSARIA		
	<input checked="" type="checkbox"/> NECESSARIA	<input checked="" type="checkbox"/> Procedura da avviare <input type="checkbox"/> Procedura in corso <input type="checkbox"/> Procedura completata	Il Parere sarà richiesto con l'approvazione della progettazione esecutiva



5  
24



**Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto**

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

**STRUTTURA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI**

**INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'U.O. DI CARDIOLOGIA E U.T.I.C. NEL PRESIDIO OSPEDALERO DI LANCIANO "F. Renzetti"**

**RAPPORTO CONCLUSIVO TECNICO DI CONTROLLO E VERBALE DI VERIFICA**

**PROGETTO: DEFINITIVO**

Luogo: **Chieti**. Data: **26/02/2016**  
Revisione n.: .....

<b>Conferenza di Servizi</b> (Art. 58 , DPR 207/2010, art. 14 e seguenti legge 241/1990)	<input checked="" type="checkbox"/> NON NECESSARIA		
	<input type="checkbox"/> NECESSARIA	<input type="checkbox"/> Procedura da avviare <input type="checkbox"/> Procedura in corso <input type="checkbox"/> Procedura completata	Riferimenti Prescrizioni/Raccomandazioni
<b>MIBAC Soprintendenza</b> Titolo: (es. nulla osta, autorizzazione, verifica di assoggettabilità ecc.)	<input checked="" type="checkbox"/> NON NECESSARIA		
	<input type="checkbox"/> NECESSARIA	<input type="checkbox"/> Procedura da avviare <input type="checkbox"/> Procedura in corso <input type="checkbox"/> Procedura completata	Estremi Prescrizioni/Raccomandazioni
<b>Ministero dell'Interno</b> Titolo: (es. Certificato di Prevenzione Incendi)	<input checked="" type="checkbox"/> NON NECESSARIA		
	<input type="checkbox"/> NECESSARIA	<input type="checkbox"/> Procedura da avviare <input type="checkbox"/> Procedura in corso <input type="checkbox"/> Procedura completata	Estremi Prescrizioni/Raccomandazioni
<b>Regione</b> Titolo: (es. Autorizzazione Paesaggistica)	<input type="checkbox"/> NON NECESSARIA		
	<input checked="" type="checkbox"/> NECESSARIA	<input type="checkbox"/> Procedura da avviare <input checked="" type="checkbox"/> Procedura in corso <input type="checkbox"/> Procedura completata	Estremi Prescrizioni/Raccomandazioni
<b>Provincia</b> Titolo: (es. VIA, Autorizzazione Ambientale)	<input checked="" type="checkbox"/> NON NECESSARIA		
	<input type="checkbox"/> NECESSARIA	<input type="checkbox"/> Procedura da avviare <input type="checkbox"/> Procedura in corso <input type="checkbox"/> Procedura completata	Estremi Prescrizioni/Raccomandazioni
<b>ALTRO</b>			

**6. VERIFICA DI SUSSITENZA DEI REQUISITI PROPRI DEL PROGETTO DEFINITIVO DI CUI AGLI ARTICOLI 24 E 243 DEL DPR 207/2010**

Il progetto è redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato (Art. 24, comma 1, I periodo, DPR 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
Il progetto è redatto sulla base di quanto emerso in sede di eventuale Conferenza di Servizi (Art. 24, comma 1, DPR 207/2010)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
Contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente (Art. 24, comma 1, II periodo, DPR 207/2010)	<input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> N	Sarà presentata la SCIA prima dell'inizio dei lavori
Sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo (Art. 24, comma 1, III periodo, DPR 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
<b>BENI CULTURALI</b>		
Studia il bene con riferimento all'intero complesso ed al contesto ambientale in cui è inserito (Art. 243, comma 1, I periodo, DPR 207/2010)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
Approfondisce gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamenti interdisciplinari (Art. 243, comma 1, II periodo, DPR 207/2010)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
Definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti le singole parti del complesso	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti

*[Handwritten signature]*



**Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto**

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

**STRUTTURA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI**

**INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'U.O. DI CARDIOLOGIA E U.T.I.C. NEL PRESIDIO OSPEDALERO DI LANCIANO "F. Renzetti"**

**RAPPORTO CONCLUSIVO TECNICO DI CONTROLLO E VERBALE DI VERIFICA**

**PROGETTO: DEFINITIVO**

Luogo: **Chieti**. Data: **26/02/2016**

Revisione n.: .....

(Art. 243, comma 1, III periodo, DPR 207/2010)		
Prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche (Art. 243, comma 1, IV periodo, DPR 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
Definisce gli indirizzi culturali e le compatibilità fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dello stato di fatto (Art. 243, comma 1, V periodo, DPR 207/2010)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
Configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorità, i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo all'esigenza di tutela ed ai fattori di degrado (Art. 243, comma 1, VI periodo, DPR 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti

**7. VERIFICA DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI GENERALI (Articoli 15, 45 e 52 DPR 207/2010) DI:**

a)	<b>COERENZA delle ipotesi progettuali di base: ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza</b> (Art. 52, comma 1, lett. a)2 DPR 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
b)	<b>COMPATIBILITÀ/RISPONDEZZA/CONFORMITÀ allo studio di fattibilità e al documento preliminare alla progettazione e unità progettuale</b> (Articoli 45, comma 1, 52, comma 1, lett. d), DPR 207/2010, comma 3, Codice)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
c)	<b>ESAUSTIVITÀ</b> (Art. 52, comma 1, lett. b), punti 3, 4 e 5, DPR 207/2010):		
	- del progetto in funzione del quadro esigenziale	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
	- delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
	- delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
d)	<b>LEGGIBILITÀ degli elaborati secondo linguaggi convenzionali</b> (Art. 52, comma 1, lett. c), punto 1 DPR 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
e)	<b>COMPRESIBILITÀ delle informazioni contenute negli elaborati</b> (Art. 52, comma 1, lett. c), punto 2 DPR 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
f)	<b>RIPERCORRIBILITÀ delle calcolazioni effettuate</b> (Art. 52, comma 1, lett. c), punto 2, II periodo, DPR 207/2011)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
g)	<b>COERENZA delle informazioni tra i diversi elaborati</b> (Art. 52, comma 1, lett. c), punto 3 DPR 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
h)	<b>COMPLETEZZA della progettazione</b> (solo per il progetto esecutivo) (Art. 45, comma 2, lett. a) DPR 207/2010)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
i)	<b>APPALTABILITÀ soluzione progettuale prescelta</b> (Art. 45, comma 2, lett. c) DPR 207/2010)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note
l)	<b>PRESUPPOSTI per la DURABILITÀ dell'opera</b> (Art. 45, comma 2, lett. d) DPR 207/2010)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
m)	<b>MINIMIZZAZIONE rischi di introduzione di varianti e di contenzioso</b> (Art. 45, comma 2, lett. e) DPR 207/2011)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
n)	<b>CONGRUITÀ dei tempi fissati per l'ultimazione dell'opera</b> (Art. 45, comma 2, lett. f) DPR 207/2010)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti

*[Handwritten signatures and initials]*

REGIONE ABRUZZO



## Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

**STRUTTURA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI**

**INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'U.O. DI CARDIOLOGIA E U.T.I.C. NEL PRESIDIO OSPEDALERO DI LANCIANO "F. Renzetti"**

**RAPPORTO CONCLUSIVO TECNICO DI CONTROLLO E VERBALE DI VERIFICA**

**PROGETTO: DEFINITIVO**

Luogo: **Chieti**. Data: .....

Revisione n.: .....

26/02/2016

o)	<b>SICUREZZA ESECUTORI E FRUITORI:</b> I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli utenti nella fase di esercizio e nonché la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute (Articoli 15, comma 11, 45, comma 2, lett. g) DPR 207/2011)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
p)	<b>MANUTENIBILITÀ delle opere ove richiesto</b> (Art. 45, comma 2, lett. i) DPR 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
q)	<b>QUALITÀ</b> dell'opera e rispondenza alle finalità relative (Articoli 93, comma 1, lett. a), e 112, comma 1, Codice). Qualità e validità tecnica con riguardo al rapporto benefici/costi, a manutenzione e gestione, contenimento risorse materiali non rinnovabili, riutilizzo risorse naturali, manutenibilità, rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo (Art. 15, comma 1, DPR 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
r)	<b>RISPETTO DEGLI STANDARD</b> dimensionali e di costo, massimo rispetto e piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione (Art. 15, comma 8, DPR 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
s)	<b>RISPETTO DELL'AMBIENTE:</b> contrasto degli effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere, tramite studio della viabilità di accesso ai cantieri, riduzione interferenze con il traffico; contrasto inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici etc. (Art. 15, comma 9, DPR 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti
t)	<b>RISPETTO DEL CONTESTO:</b> valutazione del contesto in cui l'intervento si inserisce, per non pregiudicare l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti (Art. 15, comma 10, DPR 207/2010)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Note del Verificatore e/o Controdeduzioni dei Progettisti

**8. ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI (RUP)****SOLO PER PROGETTI A BASE DI GARA (RAPPORTO TECNICO CONCLUSIVO)**

Avvenuto rilascio da parte del Direttore Lavori (RUP, se Direttore Lavori non ancora nominato) dell'attestazione di cui all'art. 106, comma 1, DPR 207/2010, ai sensi dell'art. 54, comma 7 del DPR 207/2010 Completezza degli accertamenti ivi indicati e relativi a:	<input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> N	Note
a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali	<input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> N	Note
b) assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto	<input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> N	Note
c) conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori	<input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> N	Note

*[Handwritten signature]*



REGIONE ABRUZZO

**Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto**

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

**STRUTTURA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI**

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'U.O. DI CARDIOLOGIA E U.T.I.C. NEL PRESIDIO OSPEDALERO DI LANCIANO "F. Renzetti"

RAPPORTO CONCLUSIVO TECNICO DI CONTROLLO E VERBALE DI VERIFICA

PROGETTO: DEFINITIVO

Luogo: Chieti. Data: 26/02/2016  
Revisione n.: .....

*I sottoscritti Verificatori, come sopra qualificato, dichiarano con il presente rapporto conclusa la verifica avendo accertato la sussistenza dei requisiti di legge, come sopra richiamati.*

IL PROGETTISTA

(Promedia S.r.l.)

Il Responsabile della Progettazione

I SOGGETTI VERIFICATORI

(Ing. Francesco CAU)

(Geom. Gabriele DI RENZO)

(Geom. Luciano DE MARINIS)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Vincenzo STAMPONE)

\* Sottoscrizioni presenti nel Rapporto tecnico di controllo allegato al Verbale di Verifica.



REGIONE ABRUZZO

**Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto**

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

**STRUTTURA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI**

**INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'U.O. DI CARDIOLOGIA E U.T.I.C. NEL PRESIDIO OSPEDALERO DI LANCIANO "F. Renzetti"**

**RAPPORTO CONCLUSIVO TECNICO DI CONTROLLO E VERBALE DI VERIFICA**

**PROGETTO: DEFINITIVO**

Luogo: Chieti. Data: 26/02/2016

Revisione n.: .....

**VERBALE DI VERIFICA**

ai sensi dell'art. 54, comma 6 del DPR 207/2010

E

**VERBALE CONCLUSIVO DI VERIFICA**

ai sensi dell'art. 54, comma 7 del DPR 207/2010

L'anno **DUEMILASEDICI** (2016) il giorno **VENTISEI** (26) del mese di **FEBBRAIO** in Chieti, il sottoscritto Geom. Vincenzo STAMPONE Responsabile del Procedimento, previa comunicazione verbale, in ottemperanza all'art. 54, comma 6 del DPR 207/2010 ha convocato i soggetti interessati come sopra individuati, per procedere in contraddittorio all'attività di verifica del presente progetto.

Sulla base dei controlli effettuati, di cui all'allegato Rapporto tecnico di controllo (*oppure: Rapporto tecnico conclusivo*), facente parte integrante del presente verbale;

è risultato quanto segue:

- Il progetto definitivo risponde ai requisiti di legge
- Sono necessarie le seguenti:
  - MODIFICHE: .....
  - .....

Al riguardo non sono state espresse osservazioni dai Progettisti.

Dal chè si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto delle parti.

IL PROGETTISTA

(Promedia, S.r.l.)

Il Responsabile della Progettazione

**I SOGGETTI VERIFICATORI**

(Ing. Francesco CAU)

(Geom. Gabriele DI RENZO)

(Geom. Luciano DE MARINIS)

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Geom. Vincenzo STAMPONE)



REGIONE ABRUZZO

## ASL N 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Martiri Lancianesi, 17/19 – 66100 CHIETI

C.F. – P. IVA 02307130696

### DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

*Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica*

*Via Marco Polo, 55/a – 66054 Vasto (CH)*

Vasto, 23 febbraio 2016

Spett.le Direttore  
U.O.C. Investimenti,  
Patrimonio e Manutenzione  
Via S. Spaventa,37

Prot. n. 1070 L.V.

66034 LANCIANO

**OGGETTO:** Parere sanitario. Pratica inviata via e-mail il 26.01.2016 ore 18.25.  
Interventi di adeguamento, potenziamento e miglioramento tecnologico dell'Unità operativa di Cardiologia e UTIC nel P.O. di Lanciano " F. Renzetti"  
Ditta : Azienda Sanitaria Locale 02Lanciano-Vasto-Chieti.  
Comune: Lanciano.

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto, esaminate la relazione tecnica e le planimetrie allegate, si esprime, per quanto di competenza, parere preventivo igienico sanitario favorevole relativamente ai lavori di adeguamento, potenziamento e miglioramento tecnologico dell'Unità Operativa di Cardiologia e UTIC nel P.O. di Lanciano "F. Renzetti" .

Distinti saluti



IL DIRIGENTE MEDICO DEL SERVIZIO  
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica  
(Dott.ssa Rosa Maria Di Nunzio)



**REGIONE ABRUZZO**  
**ASL 2 LANCIANO - VASTO - CHIETI**  
**U.O.C. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE**

*Sede di Chieti Via dei Vestini snc c/o ex palazzina SEBI Tel. 0871.357910 Fax 0871.357912*

*Sede di Lanciano Via Spaventa, 37 Tel. 0872.706861*

*Sede di San Salvo Via Pascoli, 9 Tel. e Fax 0873.547653*

*e-mail protezione@asl2abruzzo.it*

*Stampone*  
*15.02.16*

*A*

Lanciano, 12 febbraio 2016 prot. n° 272 SPP

**Al Direttore U.O.C. Investimenti, Patrimonio e  
Manutenzioni**  
*Ing. Filippo Mancì*  
**Sede**

**Oggetto:** Interventi di Adeguamento, potenziamento e miglioramento tecnologico dell'unita' operativa di Cardiologia e UTIC nel presidio ospedaliero "F. Renzetti". di Lanciano.

In riscontro a quanto richiesto nella e-mail del 26 gennaio u.s. ore 18:25 dal Geom. Vincenzo Stampone e dalla osservazione del carteggio allegato, si esprime parere favorevole alla messa in opera degli interventi di adeguamento, potenziamento e miglioramento tecnologico dell'Unità operativa di Cardiologia e U.T.I.C. nel presidio ospedaliero "Renzetti" di Lanciano, rammentando il rigoroso rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i) durante tutta l'esecuzione dei lavori, *facendo particolare attenzione a quelle previste al Titolo IV del richiamato D.Lgs.*

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione  
Dott.ssa Anna Suriani



